



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Пожаревац,
Трг Радомира Вујовића бр.2**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1.3.18/2015

„ЕЛЕКТРОРАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС (ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА)“

Пожаревац,
Јун 2015. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12,) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о обавезним елементима конкурсне На основу члана 32. и 61.

**Јавно предузеће "Топлификација"
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015
„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС
Страна 1 од 58**

Закон о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12), (у даљем тексту закон), подзаконских аката, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број 29/13 и 104/13) у даљем тексту: правилник),

Одлуке о покретању поступка јавне набавке која се спроводи кроз отворени поступак (**бр.2828/2 од 05. маја 2015.године**) и Решења о образовању Комисије за ЈНМВ 1.3.18/2015 (**бр. 2828/3 од 05. маја 2015.године**), припремљена је следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**За предметну јавну набавку мале вредности добара,
„Набавка електро радова за потребе изградње
ТС (топлификационог система)“**

ОРН: 45311200-2 Електро-монтажни радови

Конкурсна документација садржи:

1. Насловна страна конкурсне документације,		страна 1	од 58
2. Садржај конкурсне документације,		страна 2	од 58
3. Позив за подношење понуда,		страна 3-4	од 58
4. Општа документација,		страна 5-6	од 58
5. Упутство за сачињавање понуде,		страна 7-12	од 58
6. Образац о испуњености услова,	Образац бр.1	страна 13-14	од 58
7. Основни подаци о понуђачу,	Образац бр.2	страна 15	од 58
8. Изјава о ангажовању подизвођача,	Образац бр.3	страна 16	од 58
9. Основни подаци о подизвођачу,	Образац бр.4	страна 17	од 58
10. Изјава чланова групе понуђача,	Образац бр.5	страна 18	од 58
11. Основни подаци о члану групе понуђача,	Образац бр.6	страна 19	од 58
12. Образац трошкова припреме понуде,	Образац бр.7	страна 20	од 58
13. Изјава о независној понуди понуђача,	Образац бр.8	страна 21	од 58
14. Изјава Понуђача,	Образац бр.9	страна 22	од 58
15. Техничка спецификација,	Образац бр.10	страна 23	од 58
16. Предмер и предрачун	Образац бр.11	страна 24-50	од 58
17. Понуда понуђача,	Образац бр.12	страна 51-52	од 58
18. Модел уговора,	Образац бр.13	страна 53-56	од 58
19. Менично овлашћење	Образац бр. 14	страна 57-58	од 58

Закључно са редним бројем 19 укупно, 58 страна конкурсне документације.

Број: 2828/4
Датум: 12.06.2015. године

3. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.3.18./2015

Назив наручиоца: **Јавно предузеће - локална самоуправа
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»**
Трг Радомира Вујовића 2
Пожаревац, 12000
Телефон: 012 542-785,
Факс: 012 542-543,
Е-mail: jpt@toplifikacija.rs.

Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs

НАБАВКА РАДОВА ЈНМВ бр. 1.3.18./2015
**„Набавка електро радова за потребе изградње
ТС (топлификационог система)**

ОРН: 45311200-2 Електро-монтажни радови

1. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00 сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки и на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs.
2. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда конкурсном документацијом, као и пратећих обавезних докумената на обрасцима који су дати у прилогу овог позива.
3. Критеријум за оцењивање понуда **је најниже понуђена цена.**
4. Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12,) (у даљем тексту закон), правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број 29/13 (у даљем тексту: правилник), у тексту позива и конкурсне документације.
5. Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама са назнаком:

"НЕ ОТВАРАЈ" – „Набавка електро радова“

Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:

ЈП "Топлификација"
Трг Радомира Вујовића бр.2,
Пожаревац.

До 01.07.2015. године до 10 сати по локалном времену.

1. На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број телефона и број факса понуђача.
2. Отварање понуда ће се обавити јавно, комисијски, **01.07.2015.** године са почетком у **11** сати у просторијама ЈП «Топлификација», ул.Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац. Спрат 4. сала за састанке.
3. Представник понуђача може присуствовати отварању понуда уз писмено пуномоћје.
4. Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не

Јавно предузеће "Топлификација"
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015
„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања.

5. Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личних докумената (лична карта, пасош и др). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.
6. **Пожељно је да Понуђач**
 - сваку страницу конкурсне документације обележи ручно исписаним редним бројевим у десном доњем углу почев од 1/ укупан број страна па све до последње стране/укупан број страна, тако да се онемогућује убацивање, уклањање или замену појединачних докумената наконкомисијског отварања преспелих понуда. Исти редни број сваке странице мора бити печатан службеним печатом понуђача;
 - конкурсну документацију са свим траженим документима из услова јавне набавке повежу траком (јемствеником) у целини са печатењем. Подносилац понуде је дужан да документацију приложи према хронолошком реду из Образаца бр. 1, а сам образац достави у пластичној ПВЦ фолији са перфорацијом на извичном делу и повеже траком (јемствеником) са осталом документацијом.
7. Рок важности понуде је **најмање 30 календарских** дана од дана отварања понуда.
8. У року од три (3) дана од дана отварања понуда, доставиће се записник са отварања понуда, понуђачима који нису присуствовали.
9. Оквирно у року од десет (10) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор најприхватљивије понуде и послати копија донете одлуке којом се обавештавају понуђачи о извршеном избору.
10. Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим условима наведеним у конкурсној документацији даје **најнижу цену**.
11. Набавка није подељена партије ;
12. Процењена вредност јавне набавке је **1.501.000,00 динара**.
13. Оквирни датум закључења уговора је **13.07.2015. године**.
14. Важност уговора је **12 месеци** од дана обостраног потписивања и предаје финансијског обезбеђења од стране понуђача или док вредност изведених предметних радова не достигне износ укупне уговорне вредности.
15. **Комисија у саставу:**

- | | |
|--|-------|
| 1. Зоран Михајловић - Председник комисије | _____ |
| 1.1 Ненад Мишић - Заменик председника комисије | _____ |
| 2. Наташа Ликар, - Члан | _____ |
| 2.2 Игор Дубајић, - Заменик члана | _____ |
| 3. Дејан Стефановић, - Члан | _____ |
| 3.3.Зоран Прибиловић, - Заменик члана | _____ |

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"**

4. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Јавно предузеће - локална самоуправа,

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА ПОЖАРЕВАЦ“, Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац,

Телефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail: jpt@toplifikacija.rs.

Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs

4.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:

Позиција у плану набавки за 2015 годину ЈП «Топлификација» Пожаревац Позиција радови бр.1.3.18. Набавка електрорадова за потребе изградње ТС, измена број: 2372/2; усвојена 8.4.2015. године.

4.3 ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Јавна набавка број ЈНМВ 1.3.18/2015 спроводи се у поступку **јавне набавке мале вредности**.

4.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

„Набавка елекро радова за потребе изградње ТС (топлификационог система)

ОРН: 45311200-2 Електро-монтажни радови

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.5. ПРЕДМЕТНА ЈАВНА НАБАВКА СЕ СПРОВОДИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА, УРЕДБАМА И ПРОПИСИМА;

- Закон о планирању и изградњи;
- Закон о безбедности и здрављу на раду;
- Закон о заштити од пожара;
- Закон о заштити животне средине;
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника;
- Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта;
- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
- Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ;
- Технички стандарди и прописи везани за предметне радове;
- Главни пројекти за предметне локације (објекат);
- Техничким условима ЈП "Топлификација" Пожаревац;
- Осталом законском регулативом и позитивних прописа РС.

4.6. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА:

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство како се доказује испуњеност обавезних и посебних услова за учешће у поступку.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације са Портала јавних набавки и на интернет адреси наручиоца: www.toplifikacija.rs, до дана и сата истека рока за подношење понуда.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу наручиоца, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуде.

Особа за писани контакт:

Наташа Лукар;

E-mail: natasa@toplifikacija.rs,

toplifikacija.nabavke@gmail.com

fax: 012 542 543.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"**

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА:

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени и достављени на српском језику.

Поступак се води на српском језику.

5.2. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ:

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове из члана **75. закона**. У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност свих услова (**осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)** Закона) доказати достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњавају обавезне услове утврђене законом и конкурсном документацијом.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. закона, наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, може понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија тражи да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова, у примереном року а не краћем од пет радних дана.

5.4. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ:

I. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказивање испуњености наведеног услова;

- **Правно лице:** * Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на Установе)
- **Предузетник:** * Извод из регистра Агенције за привредне регистре
* Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

II. да он и његов законски заступник није осуђиван;

- 1- за неко од кривичних дела,
- 2- као члан организоване криминалне групе,
- 3- да није осуђиван за кривична дела против привреде,
- 4- кривична дела против животне средине
- 5- кривично дело примања или давања мита,
- 6- кривично дело преваре.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- **Правно лице;**

за дела из тачке 1. * Законски заступник, Извод из казнене евиденције - надлежне ПУ МУП-а.

* Правно лице, Уверење надлежног суда.

за дела из тачке 2. * Уверење вишег суда у Београду.

за дела од тачке 3. до 6. * Уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица.

- **Предузетник:** * Извод из казнене евиденције - надлежне ПУ МУП-а.

Старост документа: Наведени докази, уверења не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда

III. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

Страна 7 од 58

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Правно лице: * Потврда Привредног суда и потврда Прекршајној суда или
* Потврда Агенције за привредне регистре
- Предузетник: * Потврда Прекршајног суда или
* Потврда Агенције за привредне регистре

Старост докумената: не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- IV. да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Правно лице: * Уверење Пореске управе Минист. фин. и привр. РС (порез. и доприн.)
* Уверење локалне самоуправе (изворни локални приходи)
- Предузетник: * Уверење Пореске управе Минист. фин. и привр. РС (порез. и доприн.)
* Уверење локалне самоуправе (изворни локални приходи)

Старост докумената: Наведени докази, уверења не могу бити старији од 3 месеца пре отварања понуда

- V. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је предвиђена посебним прописом;
За предметну јавну набавку није потребна посебна дозвола.

5.5. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ПОНУЂАЧ ДА ИСПУНИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВНОГ И ТЕХНИЧКО КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА;

I. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;

- Понуђач мора имати исказан нето добитак последње три пословне (2013, 2012, 2011,) године;
Доказивање испуњености наведеног услова:
 - Приложен Биланс успеха за наведене године (исказана позиција АОП 229) или Извештај о бонитету привредних друштава и задруга
 - Потврда о предатом извештају.

Напомена: Наручилац задржава право да пре доношење одлуке о додели уговора, може понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија тражи да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености додатних услова – извод пословне банке о плаћеним обавезама које проистичу из пореске пријаве, у примереном року а не краћем од 5 радних дана.

II. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.

- **Квалитет испоручених и уграђених добара треба да је такав да задовољава**
 - позитивне прописе Републике Србије,
 - законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета
- **Техничком особљу, који ће бити одговорни за извршење обавеза преузетих уговором, минимум два (2) запослена електро струке:**

Доказивање испуњености наведеног услова:

- Изјава дата на меморандуму понуђача да задовољава неопходан кадровски капацитет о особљу које планира да ангажује за реализацију предметне јавне набавке.
- **Захтеви наручиоца у погледу гарантног рока и сервисног одржавања**
 - За све позиције најмање двадесет четири (24) месеца од дана испоруке, уградње и повезивања материјала и опреме.
 - За материјал и опрему које је обезбедио инвеститор гаранција се даје само на уградњу и повезивање.

Доказивање испуњености наведеног услова:

- **Основне податке о производима, атестна документација, декларације, пратећа документација испорученог и уграђеног материјала и опреме.**

Понуђач мора својом понудом да у потпуности испуни услове који су наведени као посебни услови. Докази о испуњавању услова могу бити у **фотокопији оригиналних докумената**.

Уколико понудом није испуњен макар један услов, **сматраће се неприхватљивом понудом**, иста се искључује из даљег поступка (**одбија се**).

Понуђачи су обавезни да доставе уз понуду, сваки део конкурсне документације предвиђен од стране наручиоца.

5.6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ:

Понуђач може да измени, допуни ли опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти **“Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив понуде» за Јавну набавку мале вредности БР. 1.3.18./2015 „Набавка електро радова за потребе изградње ТС“.**

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

5.7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

У том случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити самостално.

5.9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.10. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА;

Понуда понуђача који у понуди наведе аванс у износу већем од 30% биће одбијена као **неприхватљива**.

5.11. ВАЛУТА И ЦЕНА;

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

5.12. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ;

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Уколико се Понуђач изјасни о **одређеној висини аванса**, приликом навођења услова и начина плаћања, потребно је да достави писмо о намерама пословне банке која има намеру да изда гаранцију за авансна средства, као и да потпише Изјаву да ће благовремено приликом закључења уговора издати наручиоцу **БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ** у висини од 100% од аванских средстава са трајањем најмање онолико колико траје рок за испуњење обавеза понуђачу, која је предмет обезбеђења. Услучају договореног авансног плаћања Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења (банкарска гаранција) за повраћај авансног плаћања.

Средства финансијског обезбеђења су; банкарска гаранција и менице.

Понуђач ће доставити наручиоцу две (2) сопствене менице бланко потписане и оверене од стране понуђача, са Овлашћењем за попуну и давање на наплату исте као „менице са доспећем по виђењу“ и са клаузулом „без протеста“ као гаранцију: **за добро извршење обавеза у уговорном року и гаранцију на испоручена добра.**

Напомена: Менице се достављају непосредно пре потписивања уговора а по одлуци о додели уговора за набавку понуђачу чија је понуда изабрана као најповољнија понуда, након истека рока за заштиту права понуђача. Понуђач доставља две (2) менице у износу од 10% од вредности уговора, са меничним овлашћењем и спецификацијом исте са овлашћењем и спецификацијом издатом од стране пословне банке.

Наручилац преузима обавезу да се менице врате испоручиоцу по истеку рокова уговорних обавеза о чему ће се сачинити записник.

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА;

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. закона.

5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ;

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду **одбити као неприхватљиву.**

5.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ;

Рок важења понуде не може бити краћи **30 календарских дана** од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда **ће бити одбијена као неприхватљива.**

5.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА;

Критеријум за оцењивање понуде је **најнижа понуђена цена.**

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је у претходне три године остварио већи пословни приход (АОП 201).

напомена: Наручилац ће тражени критеријум преузети са интернет адресе АПР.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача. Доказује се потврдом издатом од стране ПК РС за предметну набавку.

5.17. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА;

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА;

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

5.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ;

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у складу са чланом 82. Закона.

5.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА;

Захтев за заштиту права подноси се: Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки

На адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, предаје наручиоцу:

Захтев се подноси у року од пет дана од дана пријема одлуке о додели уговора.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун:

Текући рачун: 840-30678845-06,

Модел: 97,

Позив на број: 50-016

Прималац: буџет Републике Србије;

Износ: 40.000,00 динара

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

Страна 11 од 58

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока за подношење понуда.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.21. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ;

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

5.22. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ;

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

5.23. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

5.24. НАПОМЕНА:

Понуђач мора својом понудом да у потпуности испуни услове који су наведени као обавезни и посебни услови. Докази о испуњавању услова могу бити достављени у фотокопији оригиналних докумената **или** сходно члану 77. став 4. ЗЈН (Сл.гл.РС 124/12), достављањем изјаве (образац бр.9) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом, (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона)

Уколико понудом није испуњен макар један услов, сматраће се неприхватљивом понудом и иста се искључује из даљег поступка (**одбија се**).

Понуђачи су обавезни да доставе уз понуду, сваки део конкурсне документације предвиђен од стране наручиоца.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Наташа Лукар;

E-mail: natasa@toplifikacija.rs;

toplifikacija.nabavke@gmail.com

fax: 012 542 543.

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

Страна 12 од 58

6. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо доказе и обрасце о испуњености обавезних и посебних услова од стране наручиоца:

1		2	3	4		5	
Доказ о испуњености обавезних услова		Установа која издаје	Напомена	Попуњава понуђач		Попуњава наручилац	
				4.1.Доставио	4.2.Датум	5.1.Доставио	5.2.Датум
1	Извод из регистра агенције за привредне регистре, надлежног органа	АПР, Приврени суд		ДА	НЕ	ДА	НЕ
2	*Законски заступник- Извод из казнене евиденције *Предузетник	Надлежне ПУ МУП-а		ДА	НЕ	ДА	НЕ
	Правно лице - Уверење Надлежног суда	Основни суд - за дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година		ДА	НЕ	ДА	НЕ
	Кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре	Виши суд - за дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора >10 година		ДА	НЕ	ДА	НЕ
	Кривична дела организованог криминала	Виши суд у Београду		ДА	НЕ	ДА	НЕ
3	Потврду-уверење надлежног органа којом се доказује да није на снази изречена мера забране обављања делатности у поступку набав. Судска, Управна мера	Надлежни Привредни Суд или АПР		ДА	НЕ	ДА	НЕ
		Надлежни Прекршајни Суд или АПР		ДА	НЕ	ДА	НЕ
4	Потврде надлежног пореског органа да је измирио пореске обавезе или потврду наложног органа да је у поступку приватизације	РС Мин.Фин. Надлежна Пореска управа	ДА	НЕ	ДА	НЕ	
		Локална Пореска управа РС	ДА	НЕ	ДА	НЕ	
<p>Напомена: Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР сходно члану 78. став 5. није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност услова (услови од тачке 1 до тачке 4 из горње табеле), тј. да доставља доказе о испуњености истих, осим услова из члана 75. став 5) ЗЈН .</p> <p>У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач испуњеност услова може (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5.) Закона доказати достављањем изјаве (Образац бр. 9) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом.</p>							
5	Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности:		У случају ако је предвиђено законом	ДА	НЕ	ДА	НЕ

ПОНУЂАЧ:

Дана __. __. 2015. године

М.П.

Одговорно лице:

Напомена: Образац бр.1 конкурсне документације у понуди копирати и приложити за достављене доказе о испуњености услова подизвођача у понуди.

Доказ о испуњености додатних услова									
6	Биланс успеха за: 2013, 2012, 2011 годину или Извештај о бонитету привредних друштава, предузетника и задруга	Прилаже понуђач или АПР		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
7	Потврда Народне банке Србије -Евиденција принудне наплате	Народна Банка Србије	Период од 12 месеци од датума позива 12.06.2015.	ДА	НЕ		ДА	НЕ	
8	Изјава пословне Банке о намерама издавања гаранције (случај када је услов, аванс)	Пословна банка		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
9	Сачињен, споразум о заједничкој понуди (оверен, уређен од стране понуђача)	Попуњавају, оверавају Понуђачи		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
10	Образац о испуњености услова (Образац бр.1)	Прилаже понуђач	у ПВЦ фолији	ДА	НЕ		ДА	НЕ	
11	Основни подаци о понуђачу (образац 2)	Прилаже понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
12	Изјава о ангажовању подизвођача (Образац 3)	Прилаже понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
13	Општи подаци о подизвођачу (Образац бр. 4)	Прилаже понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
14	Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду (Образац бр. 5)	Прилаже понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
15	Општи подаци о члану групе понуђача (Образац бр. 6)	Прилаже понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
16	Трошкови припреме понуда (Образац бр. 7)	Прилаже понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
17	Изјава о независној понуди (Образац бр 8)	Прилаже понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
18	Изјава Понуђача: Оверена од стране Овл. лица (Образац бр.9)	Оверава овлашћ. лице понуђача		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
19	Техничка спецификација, предмер, прадрачун (Образац бр. 10)	Попуњава Понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
20	Предмер и прадрачун за (Образац бр. 11)	Попуњава Понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
21	Понуда на оригиналном обрасцу, попуњена, оверена, потписана (Образац бр. 12)	Попуњава Понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
22	Модел Уговора, оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. (Образац бр.13)	Попуњава Понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
23	Менично овлашћење (Образац 14)	Попуњава Понуђач		ДА	НЕ		ДА	НЕ	
Дана __. __. 2015. године									
М.П.			Одговорно лице:						
<p style="text-align: center;">_____</p>									
<p>Напомена: Образац бр.1 доставити у ПВЦ фолији .</p> <p>У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама понуђач испуњеност услова може (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5.) Закона доказати достављањем изјаве (Образац бр. 7) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом</p>									

7. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
 2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
 3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
 (заокружити)

Пословно име или скраћени назив понуђача	
Седиште и адреса понуђача	
Одговорно лице (потписник уговора)	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е-mail	
Текући рачун	
Пословна банка	
Матични број понуђача	
Порески број привредног друштва – ПИБ	

Датум: _____ 2015. год.

Име и презиме овлашћеног лица

 Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
 Обавезно се доставља уз понуду.

**8. СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА
КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У СВОЈУ ПОНУДУ**

Напомена: Уколико не намерава да посао повери подизвођачу, потребно је да прецрта целу табелу, потпише и овери початом понуђача.

Колона 1: Навести назив подизвођача са адресом.

Колона 2: Уписати врсту део услуге, добара односно део и опис обима радова подизвођача.

Колона 3: Уписати финансијску вредност дела услуга, добара или дела радова у динарима без ПДВ-а.

Колона 4: Уписати (%) проценат вредности у односу на укупно понуђену вредност

Образац оверава понуђач печатом и потписом.

1	2	3	4
Назив подизвођача / адреса	Врста услуга, добара радова	Вредност услуга, добара	%

Датум: _____ 2015. год.

М.П. _____

Потпис овлашћеног лица

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче.
Образац се обавезно доставља уз понуду, попуњен или прецртан, потписан и печатан

9. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив понуђача	
Седиште и адреса понуђача	
Одговорно лице (потписник уговора)	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Е-mail	
Текући рачун	
Пословна банка	
Матични број понуђача	
Порески број привредног друштва – ПИБ	

Датум: _____

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
 Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче.
 Образац се обавезно доставља уз понуду, попуњен или прецртан, потписан и печатиран

10. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ			
Број понуде: _____			
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1.3.18./2015 – Набавка електрорадова за потребе изградње ТС (топлификационог система)			
Овлашћујемо члана групе; _____			
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.			
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ (АДРЕСА) ЧЛАНА ГРУПЕ	ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ЧЛАН ГРУПЕ	УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентулно)	ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
Овл. члан:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Члан групе:			Потпис одговорног лица: _____ М.П.
Датум: _____			

НАПОМЕНА: Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности понуде.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -директори.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача
Образац се обавезно доставља уз понуду, попуњен или прецртан, потписан и печатан.

11. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе понуђача	
Одговорно лице члана групе-директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
E-mail	
Текући рачун привредног друштва и банка	
Матични број понуђача	
Порески број привредног друштва – ПИБ	

Датум: _____ 2015. год.

Име и презиме овлашћеног лица

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац се обавезно доставља уз понуду, попуњен или прецртан, потписан и печатан.

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" број 124/2012), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број 1.3.18./2015 од _____ 2015. године; у поступку јавне набавке мале вредности,

ЈНМВ 1.3.18./2015 – Набавка електрорадова за потребе изградње ТС (топлификационог система)

Редни број	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1.		
2.		
3.		
4.		
УКУПНО динара:		

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди, односно **доставио Захтев за накнаду трошкова.**

Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде и понуђачи нису дужни да га попуне али имају обавезу да га доставе (попуњеног или прецртаног, потписаног и печатираниог).

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:

_____ 2015. год.

м.п.

13. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ

ПОНУЂАЧ, _____, из _____,
адреса _____

овом изјавом потврђује да је понуду у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности,

**ЈНМВ 1.3.18./2015 – Набавка електрорадова за потребе изградње
ТС(топлификационог система)**

независно, без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима.

Потпис одговорног лица

Датум: _____

М.П.

Образац се обавезно доставља уз понуду, попуњен, потписан и печатиран

14. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу одговорног лица

понуђача

(име и презиме одговорног лица)

(назив понуђача и седиште)

изјављује:

- 1) Да документација која је приложена у понуди представља оригинал или фотокопију оригинала.
Да испуњавамо све обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, («Сл. гласник РС», број 124/12,) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13). Што потврђујемо овом изјавом, прихватимо да наручилац пре доношења одлуке о додели уговора, уколико је понуда оцењена као најповољнија тражи да доставимо на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова, у примереном року а не краћем од пет радних дана.
- 2) **Да испуњавамо све посебне услове члана 76. Закона о јавним набавкама,** («Сл. гласник РС», број 124/12,) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13)
- 3) Понуду смо саставили по свим условима из «Позива за достављање понуда», и Условима за сачињавање понуда јавних набавки мале вредности са њима се у целини слажемо и они су саставни део понуде и конкурсне документације.
- 4) Благовремено се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати наручиоцу **БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ** у висини од 100% **од тражених авансних средстава.**
- 5) Благовремено се обавезујемо да ћемо непосредно пре закључења уговора издати наручиоцу две (2) сопствене бланко менице, потписане и оверене од стране Понуђача са Овлашћењем за попуну и давање на наплату истих као «менице са доспећем по виђењу» и са клаузулом «без протеста» **као гаранцију доброг извршење уговорних обавеза и гаранцију квалитета испоручених добара.**
- 6) Да смо да при састављању своје понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
- 7) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
- 8) Упознати смо са чињеницом и на њу пристајемо, да у случају да не доставимо комплетну понуду на начин како је то наручилац прописао на приложеном обрасцима и у случају да нису достављени докази о испуњености услова јавног позива, наручилац може одбити нашу понуду.
- 9) Прихватимо модел уговора, који је саставни део конкурсне документације.

Датум: __. __. 2015. године

М.П.

Назив понуђача

Одговорно лице

15. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Посебни услови за учешће за јавну набавку:
Електро радови за потребе изградње ТС

1. Техничка спецификација радова садржи две врсте описа радова:
 - a) Испорука уградња и повезивање материјала
 - b) Преузимање из магацина ЈПТ, уградња и повезивање.

Понуђачима се посебно наглашава да детаљно проуче сваку позицију приложених предмера.

Напомена:

- За позиције описане под б) инвеститор је претходно обезбедио потребан материјал и опрему, тако да се нуди само цена уградње и повезивања.

2. Понуђач мора имати у кадровској опремљености најмање 2 запослена лица електро струке

Захтеви наручиоца у погледу гарантног рока и сервисног одржавања:

- За све позиције најмање двадесет четири (24) месеца од дана уградње.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, његова понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Рок за одзив на позив за рекламацију је до **3 календарска дана** од тренутка писаног позива наручиоца.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати недостатке у изведеним радовима и уграђеним добрима.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака у Извођењу предметних радова, понуђач мора исте одмах отклонити.

Сматра се да је понуђач извео радове када их без примедби прими именовани стручни надзор наручиоца.

Захтеви наручиоца у погледу рока извођења радова:

Радови се изводе сукцесивно по локацијама, највише 3 (три) дана по упућеном писаном захтеву Наручиоца

Рок завршетка радова по локацији не сме бити дужи од 3 дана.

Уколико понуђач понуди дужи рок за извођење радова, његова понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Потпис одговорног лица

Датум: _____

М.П.

16. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Образац бр. 11

А ЕЛЕКТРОРАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТПС У 2015. ГОДИНИ

І ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 10/63 "Николе Тесле 1", шифра 4134

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ				
1.1. Испорука, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС				
-PP-Y 4x6 mm ²	m	10		
-PP-Y 4x2,5 mm ²	m	30		
-PP-Y 3x1,5 mm ²	m	50		
-IY(St)Y 2x2x0,8 mm ²	m	90		
-металне гйбљиве пластифициране цеви (SAPA-16)	m	20		
1.2. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих електричних инсталација	m	20		
1.3. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација	m	10		
1.4. Испорука, уградња и повезивање ОГ светилки 200W у заштити IP54 са штедном сијалицом 20W	КОМ	4		
1.5. Испорука, уградња и повезивање ОГ једнополног прекидача 6-10А	КОМ	1		
1.6. Испорука уградња и повезивање ОГ разводне кутије 80x80mm за повезивање осветљења	КОМ	1		
1.7. Испорука уградња и повезивање осигурача осветљења 6А у RO-A	КОМ	2		
1.8. Испорука уградња и повезивање у RO-A осигурача 10А "В" за повезивање "диктир система"	КОМ	1		
1.9. Испорука материјала, постављање и причвршћење ормана аутоматике на зид објекта	КОМ	1		
1.10. Испорука и уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација	КОМ	1		
1.11. Испорука, уградња и повезивање противпаничне светилке са уграђеним акумулатором и налепницом за означавање излаза	КОМ	1		

-у сагласности са стандардима IEC 598-2-22 и EN60598-2-22
 -електрично напајање 230VAC 50Hz
 -заштита IP42
 -кућиште од самогасивог материјала

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

2. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

2.1.	Испорука и полагање поцинковане траке SRPS C.K5.030 попречног пресека 25×4mm за израду хоризонталног и темељног уземљивача	m	50		
2.2.	Испорука и постављање на зид носача SRPS N.B4.925 (потпора за вод за бетон) за израду инсталације за изједначавање потенцијала и громобранску инсталацију	КОМ	30		
2.3.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.936 (укрсни комад) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	КОМ	20		
2.4.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.922 (потпора за кровни вод) за израду громобранске инсталације	КОМ	20		
2.5.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.942 (поцинкована цев) дужине 3m за повезивање громобранске инсталације	КОМ	2		
2.6.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.915O (обујмица за поцинковану цев) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	КОМ	2		
2.7.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.914O (обујмица за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	КОМ	2		
2.8.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.908 (стегаљка за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	КОМ	2		
2.9.	Испорука и постављање на одговарајуће носаче поцинковане траке 20×3mm за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	m	30		
2.10.	Испорука и уградња SIP кућишта и повезивање са свим металним деловима у подстаници и мерним местом уземљења објекта	КОМ	1		
2.11.	Израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm ² причвршћењем одговарајућим кабловским папучицама на завареним завртњима на металним деловима подстанице	m	10		
2.12.	Испорука материјала и израда громобранске инсталације поцинкованом траком 20x3mm и одговарајућим елементима за причвршћење за објекат и повезивање са хоризонталним уземљивачем	m	30		
2.13.	Испорука и уградња механичке заштите вертикалних спустова громобранске	КОМ	2		

инсталације

3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА

- 3.1. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, израда дворедне 20 x 2 завршне главе кабла ТК 59 G-M 10x4x0,8mm за спољњу монтажу, хидро и механичка заштита изведеног споја

ком	1		

4. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ

- 4.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона и противпаничног осветљења ТПС
 4.2. Израда стручног налаза о испитивању инсталације громобрана

паушал	1		
паушал	1		

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 10/63 "Николе Тесле 1"

--

II ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 12/85-1 "VI личке дивизије 34", шифра 4154

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
---------------	-----------	----------	--------------------	----------

1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ

- 1.1. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС
 - PP-Y 4x6 mm²
 - PP-Y 4x2,5 mm²
 - PP-Y 3x1,5 mm²
 - IY(St)Y 2x2x0,8 mm²
 - металне гибљиве цеви (SAPA-16)
 1.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, постављање ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих електричних инсталација
 1.3. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, и постављање ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација
 1.4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање OG светиљки 200W у заштити IP54 са штедном сијалицом 20W
 1.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање OG једнополног прекидача 6-10A
 1.6. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање OG разводне кутије 80x80mm за повезивање осветљења
 1.7. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање осигурача осветљења 6A у RO-A
 1.8. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање у RO-A осигурача 10A "B" за повезивање "диктир система"
 1.9. Преузимање материјала из магацина ЈПТ,

m	35		
m	30		
m	60		
m	90		
m	20		
m	20		
m	20		
ком	6		
ком	2		
ком	2		
ком	3		
ком	1		
ком	1		

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

- материјала, постављање и причвршћење ормана аутоматике на зид објекта
- 1.10. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација
- 1.11. Преузимање из магацина ЈПТ, уградња и повезивање противпаничне светиљке

КОМ	1		
КОМ	1		

2. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

- 2.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, постављање на зид носача SRPS N.B4.925 (потпора за вод за бетон) за израду инсталације за изједначавање потенцијала
- 2.3. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, постављање елемената SRPS N.B4.936 (укрсни комад) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала
- 2.4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, постављање на одговарајуће носаче поцинковане траке 20×3mm за израду инсталације уземљења и изједначавања потенцијала
- 2.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, израда и уградња SIP кућишта и повезивање са свим металним деловима у подстаници и мерним местом уземљења објекта
- 2.6. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, повезивање са главним уземљивачем објекта и израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm² причвршћењем одговарајућим кабловским папучицама на завареним завртњима на металним деловима подстанице

КОМ	30		
КОМ	20		
m	32		
КОМ	1		
m	50		

3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА

- 3.1. Испорука материјала израда дворедне 20 x 2 завршне главе кабла Т 00 Р 7×4×0,8mm за спољњу монтажу, хидро и механичка заштита изведеног споја

КОМ	3		
-----	---	--	--

4. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ

- 4.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона ТПС

паушал			
--------	--	--	--

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 12/85-1 "VI личке дивизије 34"



III ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 21/64-1 "Синђелићева", шифра 4165

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
---------------	-----------	----------	--------------------	----------

1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ

- 1.1. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС
 - PP-Y 4×6 mm²
 - PP-Y 4×2,5 mm²
 - PP-Y 3×1,5 mm²
 - IY(St)Y 2×2×0,8 mm²
 - металне гибљиве цеви (SAPA-16)
- 1.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, постављање ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.3. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, и постављање ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање OG светиљки 200W у заштити IP54 са штедном сијалицом 20W
- 1.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање OG једнополног прекидача 6-10A
- 1.6. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање OG разводне кутије 80x80mm за повезивање осветљења
- 1.7. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање осигурача осветљења 6A у RO-A
- 1.8. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање у RO-A осигурача 10A "B" за повезивање "диктир система"
- 1.9. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, материјала, постављање и причвршћење ормана аутоматике на зид објекта
- 1.10. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација
- 1.11. Преузимање из магацина ЈПТ, уградња и повезивање противпаничне светиљке

m	35		
m	10		
m	50		
m	90		
m	20		
m	20		
m	10		
КОМ	4		
КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	2		
КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	1		

2. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

- 2.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, постављање на зид носача SRPS N.B4.925 (потпора за вод за бетон) за израду инсталације за изједначавање потенцијала
- 2.3. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, постављање елемената SRPS N.B4.936

КОМ	30		
КОМ	20		

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

- (укрсни комад) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала
- 2.4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, постављање на одговарајуће носаче поцинковане траке 20×3mm за израду инсталације уземљења и изједначавања потенцијала
- 2.5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, израда и уградња SIP кућишта и повезивање са свим металним деловима у подстаници и мерним местом уземљења објекта
- 2.6. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, повезивање са главним уземљивачем објекта и израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm² причвршћењем одговарајућим кабловским папучицама на завареним завртњима на металним деловима подстанице

m	30		
ком	1		
m	35		

3. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ

- 3.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона ТПС

паушал		
--------	--	--

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 21/64-1 "Синђелићева"



IV ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 10/85 "Алексе Дундића", шифра 1007

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
---------------	-----------	----------	--------------------	----------

1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ

- 1.1. Испорука, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС

- PP-Y 4×6 mm²
- PP-Y 4×4 mm²
- PP-Y 4×2,5 mm²
- PP-Y 3×1,5 mm²
- IY(St)Y 2×2×0,8 mm²
- металне гибљиве **пластифициране** цеви (SAPA-16)

m	10		
m	10		
m	20		
m	40		
m	80		
m	20		
m	20		
m	20		
ком	4		

- 1.2. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.3. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.4. Испорука, уградња и повезивање ОГ светилки 200W у заштити IP54 са штедном сијалицом 20W

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015
„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

- 1.5. Испорука, уградња и повезивање ОГ једнополног прекидача 6-!0А
- 1.6. Испорука уградња и повезивање ОГ разводне кутије 80x80mm за повезивање осветљења
- 1.7. Испорука уградња и повезивање осигурача осветљења 6А у RO-A
- 1.8. Испорука уградња и повезивање у RO-A осигурача 10А "В" за повезивање "диктир система"
- 1.9. Испорука материјала, постављање и причвршћење ормана аутоматике на зид објекта
- 1.10. Испорука и уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација
- 1.11. Испорука, уградња и повезивање противпаничне светилке са уграђеним акумулатором и налепницом за означавање излаза
-у сагласности са стандардима IEC 598-2-22 и EN60598-2-22
-електрично напајање 230VAC 50Hz
-заштита IP42
-кућиште од самогасивог материјала

КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	2		
КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	1		

2. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

- 2.1. Испорука и полагање поцинковане траке SRPS C.K5.030 попречног пресека 25x4mm за израду хоризонталног и темељног уземљивача
- 2.2. Испорука и постављање на зид носача SRPS N.B4.925 (потпора за вод за бетон) за израду инсталације за изједначавање потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.3. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.936 (укрсни комад) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.4. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.922 (потпора за кровни вод) за израду громобранске инсталације
- 2.5. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.942 (поцинкована цев) дужине 3m за повезивање громобранске инсталације
- 2.6. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.915O (обујмица за поцинковану цев) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.7. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.914O (обујмица за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.8. Испорука и постављање елемената SRPS

m	50		
КОМ	30		
КОМ	20		
КОМ	20		
КОМ	2		
КОМ	2		
КОМ	2		
КОМ	2		

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

Страна 30 од 58

- N.B4.908 (стегаљка за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.9. Испорука и постављање на одговарајуће носаче поцинковане траке 20×3mm за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.10. Испорука и уградња SIP кућишта и повезивање са свим металним деловима у подстаници и мерним местом уземљења објекта
- 2.11. Израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm² причвршћењем одговарајућим кабловским папучицама на завареним завртњима на металним деловима подстанице
- 2.12. Израда громобранске инсталације поцинкованом траком 20x3mm и одговарајућим елементима за причвршћење за објекат и повезивање са хоризонталним уземљивачем
- 2.13. Испорука и уградња механичке заштите вертикалних спустова громобранске инсталације

m	30		
ком	1		
m	10		
m	30		
ком	2		

3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА

- 3.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла TD59 M 10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ
- 3.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје
- 3.3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал"
- 3.3. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, израда дворедне 20 x 2 завршне главе кабла ТК 59 G-M 10×4×0,8mm за спољњу монтажу, хидро и механичка заштита изведеног споја

m	75		
ком	60		
m	60		
ком	1		

4. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ

- 4.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона ТПС
- 4.2. Израда стручног налаза о испитивању инсталације громобрана

паушал		
паушал		

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 10/85 "Алексе Дундића"



V ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 03/59 "МЗ Радна Мала", шифра 4102

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
---------------	-----------	----------	--------------------	----------

1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ

- 1.1. Испорука, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС
 - PP00-Y 4×6 mm²
 - PP-Y 4×2,5 mm²
 - PP-Y 3×1,5 mm²
 - IY(St)Y 2×2×0,8 mm²
 - металне гибљиве **пластифициране** цеви (SAPA-16)
- 1.2. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.3. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.4. Испорука, уградња и повезивање ОГ светиљки 200W у заштити IP54 са штедном сијалицом 20W
- 1.5. Испорука, уградња и повезивање ОГ једнополног прекидача 6-!0A
- 1.6. Испорука уградња и повезивање ОГ разводне кутије 80x80mm за повезивање осветљења
- 1.7. Испорука уградња и повезивање осигурача осветљења 6A "B" у RO-A
- 1.8. Испорука уградња и повезивање у RO-A осигурача 10A "B" за повезивање "диктир система"
- 1.9. Испорука материјала, постављање и причвршћење ормана аутоматике на зид објекта
- 1.10. Испорука и уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација
- 1.11. Испорука, уградња и повезивање противпаничне светиљке са уграђеним акумулатором и налепницом за означавање излаза
 - у сагласности са стандардима IEC 598-2-22 и EN60598-2-22
 - електрично напајање 230VAC 50Hz
 - заштита IP42
 - кућиште од самогасивог материјала

m	40		
m	20		
m	60		
m	100		
m	20		
m	25		
m	25		
ком	6		
ком	1		
ком	1		
ком	2		
ком	1		
ком	1		
ком	1		

УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА

2. ИНСТАЛАЦИЈА

- 2.1. Испорука и полагање поцинковане траке SRPS C.K5.030 попречног пресека 25×4mm

m	50		
---	----	--	--

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

Страна 32 од 58

- за израду хоризонталног и темељног уземљивача
- 2.2. Испорука и постављање на зид носача SRPS N.B4.925 (потпора за вод за бетон) за израду инсталације за изједначавање потенцијала и громобранску инсталацију
 - 2.3. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.936 (укрсни комад) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
 - 2.4. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.922 (потпора за кровни вод) за израду громобранске инсталације
 - 2.5. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.942 (поцинкована цев) дужине 3m за повезивање громобранске инсталације
 - 2.6. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.915O (обујмица за поцинковану цев) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
 - 2.7. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.914O (обујмица за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
 - 2.8. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.908 (стегаљка за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
 - 2.9. Испорука и постављање на одговарајуће носаче поцинковане траке 20×3mm за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
 - 2.10. Испорука и уградња SIP кућишта и повезивање са свим металним деловима у подстаници и мерним местом уземљења објекта
 - 2.11. Израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm² причвршћењем одговарајућим кабловским папуцима на завареним завртњима на металним деловима подстанице
 - 2.12. Израда громобранске инсталације поцинкованом траком 20x3mm и одговарајућим елементима за причвршћење за објекат и повезивање са хоризонталним уземљивачем
 - 2.13. Испорука и уградња механичке заштите вертикалних спустова громобранске инсталације

КОМ	30		
КОМ	20		
КОМ	20		
КОМ	2		
КОМ	2		
КОМ	2		
КОМ	2		
м	30		
КОМ	1		
м	10		
м	30		
КОМ	2		

3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА

- 3.1. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, транспорт, израда "рачве" кабла TD10

КОМ	1		
-----	---	--	--

- 15×4×0,9mm и TD10 7×4×0,9mm хидро и механичка заштита изведеног споја
- 3.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, транспорт, израда правог наставка каблова TD10 7×4×0,9mm и ТК59 M(GM) 2×(3×4×0,8mm) и механичка заштита изведеног споја комадом јувидур цеви фи 100mm дужине 1m
- 3.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, израда дворедне 20 x 2 завршне главе кабла ТК 59 G-M 10×4×0,8mm за спољњу монтажу, хидро и механичка заштита изведеног споја

КОМ	1		
КОМ	1		

4. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ

- 4.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона ТПС
- 4.2. Израда стручног налаза о испитивању инсталације громобрана

паушал		
паушал		

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 03/59 "МЗ Радна Мала"



VI ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 8/53 "Милоша Обилића 3", шифра 4174

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
---------------	-----------	----------	--------------------	----------

1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ

- 1.1. Испорука, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС
- PP-Y 4×6 mm²
 - PP-Y 4×2,5 mm²
 - PP-Y 3×1,5 mm²
 - IY(St)Y 2×2×0,8 mm²
 - металне гибљиве **пластифициране** цеви (SAPA-16)
- 1.2. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.3. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.4. Испорука, уградња и повезивање ОГ светилки 200W у заштити IP54 са штедном сијалицом 20W
- 1.5. Испорука, уградња и повезивање ОГ једнополног прекидача 6-!0A
- 1.6. Испорука уградња и повезивање ОГ разводне кутије 80x80mm за повезивање осветљења
- 1.7. Испорука уградња и повезивање

m	10		
m	30		
m	51		
m	90		
m	20		
m	25		
m	25		
КОМ	4		
КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	2		

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

- осигурача осветљења 6А у RO-A
- 1.8. Испорука уградња и повезивање у RO-A осигурача 10А "В" за повезивање "диктир система"
 - 1.9. Испорука материјала, постављање и причвршћење ормана аутоматике на зид објекта
 - 1.10. Испорука и уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација
 - 1.11. Испорука, уградња и повезивање противпаничне светилке са уграђеним акумулатором и налепницом за означавање излаза
-у сагласности са стандардима IEC 598-2-22 и EN60598-2-22
-електрично напајање 230VAC 50Hz
-заштита IP42
-кућиште од самогасивог материјала

КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	1		

УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА

2. ИНСТАЛАЦИЈА

- 2.1. Испорука и полагање поцинковане траке SRPS C.K5.030 попречног пресека 25×4mm за израду хоризонталног и темељног уземљивача
- 2.2. Испорука и постављање на зид носача SRPS N.B4.925 (потпора за вод за бетон) за израду инсталације за изједначавање потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.3. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.936 (укрсни комад) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.4. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.922 (потпора за кровни вод) за израду громобранске инсталације
- 2.5. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.942 (поцинкована цев) дужине 3m за повезивање громобранске инсталације
- 2.6. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.915O (обујмица за поцинковану цев) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.7. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.914O (обујмица за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.8. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.908 (стегаљка за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.9. Испорука и постављање на одговарајуће носаче поцинковане траке 20×3mm за

m	49		
КОМ	30		
КОМ	20		
КОМ	20		
КОМ	2		
КОМ	2		
КОМ	2		
КОМ	2		
m	30		

израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију				
2.10. Испорука и уградња SIP кућишта и повезивање са свим металним деловима у подстаници и мерним местом уземљења објекта	ком	1		
2.11. Израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm ² причвршћењем одговарајућим кабловским папучицама на завареним завртњима на металним деловима подстанице	m	10		
2.12. Израда громобранске инсталације поцинкованом траком 20x3mm и одговарајућим елементима за причвршћење за објекат и повезивање са хоризонталним уземљивачем	m	30		
2.13. Испорука и уградња механичке заштите вертикалних спустова громобранске инсталације	ком	2		
3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА				
3.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје	ком	20		
3.3. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, израда дворедне 20 x 2 завршне главе кабла ТК 59 M(GM) 10x4x0,8mm за спољњу монтажу, хидро и механичка заштита изведеног споја	ком	2		
4. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ				
4.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона ТПС	паушал			
4.2. Израда стручног налаза о испитивању инсталације громобрана	паушал			

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 8/53 "Милоша Обилића 3"



VII ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 9/52 "Сењанина Иве", шифра 4175

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ				
1.1. Испорука, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС				
-PP-Y 4x6 mm ²	m	10		
-PP-Y 4x2,5 mm ²	m	30		
-PP-Y 3x1,5 mm ²	m	50		
-Y(St)Y 2x2x0,8 mm ²	m	90		
-металне гибљиве пластифициране цеви (SAPA-16)	m	20		
1.2. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих	m	20		

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

1.3.	електричних инсталација Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација	m	20	
1.4.	Испорука, уградња и повезивање ОГ светилки 200W у заштити IP54 са штедном сијалицом 20W	КОМ	4	
1.5.	Испорука, уградња и повезивање ОГ једнополног прекидача 6-!0A	КОМ	1	
1.6.	Испорука уградња и повезивање ОГ разводне кутије 80x80mm за повезивање осветљења	КОМ	1	
1.7.	Испорука уградња и повезивање осигурача осветљења 6A у RO-A	КОМ	2	
1.8.	Испорука уградња и повезивање у RO-A осигурача 10A "B" за повезивање "диктир система"	КОМ	1	
1.9.	Испорука материјала, постављање и причвршћење ормана аутоматике на зид објекта	КОМ	1	
1.10.	Испорука и уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација	КОМ	1	
1.11.	Испорука, уградња и повезивање противпаничне светилке са уграђеним акумулатором и налепницом за означавање излаза -у сагласности са стандардима IEC 598-2- 22 и EN60598-2-22 -електрично напајање 230VAC 50Hz -заштита IP42 -кућиште од самогасивог материјала	КОМ	1	

УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА

2. ИНСТАЛАЦИЈА

2.1.	Испорука и полагање поцинковане траке SRPS C.K5.030 попречног пресека 25x4mm за израду хоризонталног и темељног уземљивача	m	50	
2.2.	Испорука и постављање на зид носача SRPS N.B4.925 (потпора за вод за бетон) за израду инсталације за изједначавање потенцијала и громобранску инсталацију	КОМ	30	
2.3.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.936 (укрсни комад) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	КОМ	20	
2.4.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.922 (потпора за кровни вод) за израду громобранске инсталације	КОМ	20	
2.5.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.942 (поцинкована цев) дужине 3m за повезивање громобранске инсталације	КОМ	2	
2.6.	Испорука и постављање елемената SRPS	КОМ	2	

N.B4.915O (обујмица за поцинковану цев) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију				
2.7. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.914O (обујмица за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	ком	2		
2.8. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.908 (стегаљка за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	ком	2		
2.9. Испорука и постављање на одговарајуће носаче поцинковане траке 20×3mm за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	m	30		
2.10. Испорука и уградња SIP кућишта и повезивање са свим металним деловима у подстаници и мерним местом уземљења објекта	ком	1		
2.11. Израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm ² причвршћењем одговарајућим кабловским папучицама на завареним завртњима на металним деловима подстанице	m	10		
2.12. Израда громобранске инсталације поцинкованом траком 20x3mm и одговарајућим елементима за причвршћење за објекат и повезивање са хоризонталним уземљивачем	m	30		
2.13. Испорука и уградња механичке заштите вертикалних спустова громобранске инсталације	ком	4		

4. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ

- 4.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона ТПС
- 4.2. Израда стручног налаза о испитивању инсталације громобрана

паушал		
паушал		

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 9/52 "Сењанина Иве"

--

VIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 14/60+15/60 "Бошкова", шифра 1007

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
---------------	-----------	----------	--------------------	----------

1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ

- 1.1. Испорука, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС
- PP-Y 4×6 mm²
- PP-Y 4×2,5 mm²

m	10		
m	20		

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

- PP-Y 3×1,5 mm²
- IY(St)Y 2×2×0,8 mm²
- металне гибљиве **пластифициране** цеви (SAPA-16)
- 1.2. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.3. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација
- 1.4. Испорука, уградња и повезивање OG светиљки 200W у заштити IP54 са штедном сијалицом 20W
- 1.5. Испорука, уградња и повезивање OG једнополног прекидача 6-!0A
- 1.6. Испорука уградња и повезивање OG разводне кутије 80x80mm за повезивање осветљења
- 1.7. Испорука уградња и повезивање осигурача осветљења 6A у RO-A
- 1.8. Испорука уградња и повезивање у RO-A осигурача 10A "B" за повезивање "диктир система"
- 1.9. Испорука материјала, постављање и причвршћење ормана аутоматике на зид објекта
- 1.10. Испорука и уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација
- 1.11. Испорука, уградња и повезивање противпаничне светиљке са уграђеним акумулатором и налепницом за означавање излаза
- у сагласности са стандардима IEC 598-2-22 и EN60598-2-22
- електрично напајање 230VAC 50Hz
- заштита IP42
- кућиште од самогасивог материјала

m	50		
m	90		
m	20		
m	20		
m	20		
КОМ	4		
КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	2		
КОМ	1		
КОМ	1		
КОМ	1		

2. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

- 2.1. Испорука и полагање поцинковане траке SRPS C.K5.030 попречног пресека 25×4mm за израду хоризонталног и темељног уземљивача
- 2.2. Испорука и постављање на зид носача SRPS N.B4.925 (потпора за вод за бетон) за израду инсталације за изједначавање потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.3. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.936 (укрсни комад) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију
- 2.4. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.922 (потпора за кровни вод) за израду громобранске инсталације

m	50		
КОМ	30		
КОМ	20		
КОМ	20		

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

Страна 39 од 58

2.5.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.942 (поцинкована цев) дужине 3m за повезивање громобранске инсталације	ком	2		
2.6.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.915O (обујмица за поцинковану цев) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	ком	2		
2.7.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.914O (обујмица за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	ком	2		
2.8.	Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.908 (стегаљка за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	ком	2		
2.9.	Испорука и постављање на одговарајуће носаче поцинковане траке 20×3mm за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	m	30		
2.10.	Испорука и уградња SIP кућишта и повезивање са свим металним деловима у подстаници и мерним местом уземљења објекта	ком	1		
2.11.	Израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm ² причвршћењем одговарајућим кабловским папучицама на завареним завртњима на металним деловима подстанице	m	10		
2.12.	Израда громобранске инсталације поцинкованом траком 20x3mm и одговарајућим елементима за причвршћење за објекат и повезивање са хоризонталним уземљивачем	m	30		
2.13.	Испорука и уградња механичке заштите вертикалних спустова громобранске инсталације	ком	2		

3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА

- 3.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, израда дворедне 20 x 2 завршне главе кабла ТК 59 G-M 10×4×0,8mm за спољњу монтажу, хидро и механичка заштита изведеног споја

ком	1		
-----	---	--	--

4. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ

- 4.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона ТПС
- 4.2. Израда стручног налаза о испитивању инсталације громобрана

паушал			
паушал			

УКУПНО РАДОВИ У ТПС ТПС 14/60+15/60 "Бошкава"



IX ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 3/85 "Црногорска", шифра 4064

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ				
1.1. Испорука, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС -PP-Y 4x6 mm ² -PP-Y 4x2,5 mm ² -PP-Y 3x1,5 mm ² -IY(St)Y 2x2x0,8 mm ² -металне гибљиве пластифициране цеви (SAPA-16)	m	10		
	m	25		
	m	60		
	m	90		
	m	20		
1.2. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих електричних инсталација	m	20		
1.3. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација	m	10		
1.4. Испорука, уградња и повезивање OG светиљки 200W у заштити IP54 са штедном сијалицом 20W	КОМ	5		
1.5. Испорука, уградња и повезивање OG једнополног прекидача 6-!0A	КОМ	1		
1.6. Испорука уградња и повезивање OG разводне кутије 80x80mm за повезивање осветљења	КОМ	1		
1.7. Испорука уградња и повезивање осигурача осветљења 6A у RO-A	КОМ	2		
1.8. Испорука уградња и повезивање у RO-A осигурача 10A "B" за повезивање "диктир система"	КОМ	1		
1.9. Испорука материјала, постављање и причвршћење ормана аутоматике на зид објекта	КОМ	1		
1.10. Испорука и уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација	КОМ	1		
1.11. Испорука, уградња и повезивање противпаничне светиљке са уграђеним акумулатором и налепницом за означавање излаза -у сагласности са стандардима IEC 598-2-22 и EN60598-2-22 -електрично напајање 230VAC 50Hz -заштита IP42 -кућиште од самогасивог материјала	КОМ	1		
2. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА				
2.1. Испорука и полагање поцинковане траке SRPS C.K5.030 попречног пресека 25x4mm за израду хоризонталног и темељног уземљивача	m	50		
2.2. Испорука и постављање на зид носача SRPS N.B4.925 (потпора за вод за бетон) за	КОМ	30		

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

Страна 41 од 58

израду инсталације за изједначавање потенцијала и громобранску инсталацију			
2.3. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.936 (укрсни комад) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	ком	20	
2.4. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.922 (потпора за кровни вод) за израду громобранске инсталације	ком	20	
2.5. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.942 (поцинкована цев) дужине 3m за повезивање громобранске инсталације	ком	2	
2.6. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.915O (обујмица за поцинковану цев) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	ком	2	
2.7. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.914O (обујмица за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	ком	2	
2.8. Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.908 (стегаљка за олук) за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	ком	2	
2.9. Испорука и постављање на одговарајуће носаче поцинковане траке 20×3mm за израду инсталације уземљења, изједначавања потенцијала и громобранску инсталацију	m	30	
2.10. Испорука и уградња SIP кућишта и повезивање са свим металним деловима у подстаници и мерним местом уземљења објекта	ком	1	
2.11. Израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm ² причвршћењем одговарајућим кабловским паучицама на завареним завртњима на металним деловима подстанице	m	10	
2.12. Израда громобранске инсталације поцинкованом траком 20x3mm и одговарајућим елементима за причвршћење за објекат и повезивање са хоризонталним уземљивачем	m	30	
2.13. Испорука и уградња механичке заштите вертикалних спустова громобранске инсталације	ком	4	
3. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ			
3.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона ТПС	паушал		
3.2. Израда стручног налаза о испитивању инсталације громобрана	паушал		

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 3/85 "Црногорска"



Х ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 5/77 "Косовска", шифра 4072

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ				
1.1. Испорука, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС -PP-Y 4×2,5 mm ² -PP-Y 3×1,5 mm ² -IY(St)Y 2×2×0,8 mm ² -металне гибљиве пластифициране цеви (SAPA-16)	m	38		
	m	30		
	m	70		
	m	20		
1.2. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала 70x40mm за постављање свих електричних инсталација	m	20		
1.3. Испорука и постављање самогасивих ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација	m	20		
1.5. Испорука уградња и повезивање осигурача осветљења 6A у RO-A	ком	1		
1.6. Испорука уградња и повезивање у RO-A осигурача 10A "B" за повезивање "диктир система"	ком	1		
1.7. Испорука и уградња ситног неспецифицираног материјала за уградњу и повезивање свих врста инсталација	ком	1		
1.8. Испорука, уградња и повезивање противпаничне светилке са уграђеним акумулатором и налепницом за означавање излаза -у сагласности са стандардима IEC 598-2-22 и EN60598-2-22 -електрично напајање 230VAC 50Hz -заштита IP42 -кућиште од самогасивог материјала	ком	1		
2. УЗЕМЉЕЊЕ И ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА				
2.1. Испорука материјала, израда инсталације за изједначавање потенцијала проводником P/F 1x16mm ² причвршћењем одговарајућим кабловским папучицама на завареним завртњима на металним деловима подстанице	m	10		
2.2. Испорука и уградња механичке заштите вертикалних спустова громобранске инсталације	ком	3		
3. МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ				
3.1. Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона ТПС	паушал			
3.2. Израда стручног налаза о испитивању инсталације громобрана	паушал			

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 5/77 "Косовска"

--

XI ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 4/84+5/84 "Сињска", шифра 4120

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
---------------	-----------	----------	--------------------	----------

1. МОНТАЖА И МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ

1.1. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, полагање и повезивање каблова свих електричних инсталација у ТПС -PP-Y 4×2,5 mm²

m	10		
---	----	--	--

1.2. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, уградња и повезивање осигурача осветљења 6А у RO-A

ком	1		
-----	---	--	--

1.3. Преузимање из магацина ЈПТ, уградња и повезивање противпаничне светилке

ком	1		
-----	---	--	--

1.4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, и постављање ПВЦ канала димензија 25x20mm за постављање свих електричних инсталација

m	2		
---	---	--	--

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 4/84+5/84 "Сињска"

XII ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 3/60 "Сопот", шифра 4140

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
---------------	-----------	----------	--------------------	----------

1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА

1.1. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, израда дворедне 20 x 2 завршне главе кабла ТК 59 G-M 10×4×0,8mm за спољњу монтажу, хидро и механичка заштита изведеног споја

ком	1		
-----	---	--	--

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 3/60 "Сопот"

XIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 7/65 "Моравска 11", шифра 4152

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
---------------	-----------	----------	--------------------	----------

1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА

1.1. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, израда дворедне 20 x 2 завршне главе кабла ТК 59 G-M 10×4×0,8mm за спољну монтажу, хидро и механичка заштита изведеног споја

ком			
-----	--	--	--

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 07/65 "Моравска 11"

XIV ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 6/65+9/65+11/65 "Влајка Павловића бб", шифра 4152

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА				
1.1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла ТК59 G-M 10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ	m	100		
1.2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје	ком	67		
1.3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал"	m	66		

УКУПНО РАДОВИ У ТПС 07/65 "Моравска 11"

Б РАДОВИ НА ПОЛАГАЊУ ТК ВОДА

ПРЕДМЕР ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ И РАДОВА ПОЛАГАЊА КАБЛА

I ЛОКАЦИЈА ТПС 10/63 "Николе Тесле 1", шифра 4134 - примар

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла ТК59 M(GM) 10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ	m	66		
2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје	ком	52		
3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал"	m	48		
4. Испорука и постављање јувидур цеви фи 100mm на местима преласка преко улица и укрштања са инсталацијама других јавних предузећа	m	10		
5. Испорука и постављање јувидур цеви фи 50mm на месту увођења кабла у комору и ТПС	m	1		

УКУПНО за 10/63 "Николе Тесле 1" - примар

II ЛОКАЦИЈА ТПС 21/64-1 "Синђелићева", шифра 4165 - примар

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла ТК59 М(GM) 10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ	m	177		
2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје	ком	62		
3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал"	m	70		
4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, транспорт, постављање и повезивање у ТПС 20х2 завршне кабловске главе на кабал ТК 59 М(GM)	ком	1		
5. Испорука и постављање јувидур цеви фи 100mm на местима преласка преко улица и укрштања са инсталацијама других јавних предузећа	m	20		
6. Преузимање из магацина ЈПТ, постављање јувидур цеви фи 50mm на месту увођења кабла у комору и ТПС	m	1		

УКУПНО за "Синђелићева" - примар



III ЛОКАЦИЈА 10/85+11/85+14/85 "Алексе Дундића", шифра 1007 - примар

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла ТК59 М(GM) 10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ	m	170		
2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје	ком	90		
3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал"	m	100		
4. Испорука и постављање јувидур цеви фи 100mm на местима преласка преко улица и укрштања са инсталацијама других јавних предузећа	m	10		
5. Испорука и постављање јувидур цеви фи 50mm на месту увођења кабла у комору и ТПС	m	1		

УКУПНО 10/85+11/85+14/85 "Алексе Дундића" - примар



IV ЛОКАЦИЈА 9/52 "Сењанина Иве", шифра 4175 - примар

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла ТК59 М(GM) 10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ	m	160		
2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје	ком	135		
3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал"	m	130		
4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, транспорт, постављање и повезивање у ТПС 20x2 завршне кабловске главе на кабал ТК 59 М(GM)	ком	1		
5. Испорука и постављање јувидур цеви фи 100mm на местима преласка преко улица и укрштања са инсталацијама других јавних предузећа	m	30		
6. Испорука и постављање јувидур цеви фи 50mm на месту увођења кабла у комору и ТПС	m	2		
7. Завршна НФ мерења на кабловској мрежи са изразом писаног извештаја	ком	1		

УКУПНО 9/52 "Сењанина Иве" - примар

V ЛОКАЦИЈА 14/60+15/60 "Бошкова", шифра 1007 - примар

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла TD59 М 10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ	m	270		
2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје	ком	245		
3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал"	m	230		
4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, транспорт, постављање и повезивање у ТПС 20x2 завршне кабловске главе на кабал ТК 59 М(GM)	ком	1		
5. Испорука и постављање јувидур цеви фи 100mm на местима преласка преко улица и укрштања са инсталацијама других јавних предузећа	m	15		
6. Испорука и постављање јувидур цеви фи 50mm на месту увођења кабла у комору и ТПС	m	2		

УКУПНО за 14/60+15/60 "Бошкова"

VI ЛОКАЦИЈА 3/85 "Црногорска", шифра 4064 - примар

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Колич ина	Јединична цена дин	Цена дин
1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла TD00 P 7×4×0,9mm према техничким условима ЈПТ	m	49		
2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје	ком	34		
3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал"	m	30		
4. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, транспорт, израда правог наставка кабла TD10 7×4×0,9mm и TD00 P 7×4×0,9mm и механичка заштита изведеног споја комадом поцинкованог или алуминијумског лима у комори RK 223	ком	2		
5. Испорука материјала, постављање и повезивање у ТПС 20х2 завршне кабловске главе на кабал TD 00 P 7х4х0,9mm	ком	2		
6. Испорука и постављање јувидур цеви фи 100mm на местима преласка преко улица и укрштања са инсталацијама других јавних предузећа	m	15		
7. Испорука и постављање јувидур цеви фи 50mm на месту увођења кабла у комору и ТПС	m	2		

УКУПНО за 3/85 "Црногорска" - примар

--

ПРЕДМЕР ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ И РАДОВА ПОЛАГАЊА КАБЛА

ЛОКАЦИЈЕ ОД 1 ДО 6

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. мере	Количина	Јединична цена дин	Цена дин
1. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла ТК59 M(GM) 10×4×0,8mm према техничким условима ЈПТ	m	843		
2. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, полагање у ров топловода кабла TD00 P 7×4×0,9mm према техничким условима ЈПТ	m	49		
3. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт постављање преко ТК кабла PVC штитника жуте боје	ком	618		
4. Преузимање из магацина ЈПТ, транспорт, постављање PVC траке "Пажња ПТТ кабал"	m	608		
5. Преузимање материјала из магацина ЈПТ, транспорт, израда правог наставка кабла TD10 7×4×0,9mm и TD00 P 7×4×0,9mm и механичка заштита изведеног споја комадом поцинкованог или алуминијумског лима у комори RK 223	ком	2		
6. Испорука материјала, постављање и повезивање у ТПС 20х2 завршне кабловске	ком	2		

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015

„Набавка ЕЛЕКТРО РАДОВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС

- главе на кабал TD 00 P
7. Преузимање материјала и транспорт из магацина ЈПТ, постављање и повезивање у ТПС 20x2 завршне кабловске главе на кабал ТК 59М
 8. Испорука и постављање јувидур цеви фи 100mm на местима преласка преко улица и укрштања са инсталацијама других јавних предузећа
 9. Испорука и постављање јувидур цеви фи 50mm на месту увођења кабла у комору и ТПС
 10. Преузимање из магацина ЈПТ, постављање јувидур цеви фи 50mm на месту увођења кабла у комору и објекат ТПС
 11. Завршна НФ мерења на кабловској мрежи са израдом писаног извештаја

ком	3		
m	100		
m	8		
m	1		
ком	1		

УКУПНО ЛОКАЦИЈЕ ОД 1 ДО 6

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А ЕЛЕКТРОРАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ТПС У 2015. ГОДИНИ

- | | |
|---|----------------------|
| I ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 10/63 "Николе Тесле 1", шифра 4134 | <input type="text"/> |
| II ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 12/85-1 "VI личке дивизије 34", шифра 4154 | <input type="text"/> |
| III ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 21/64-1 "Синђелићева", шифра 4165 | <input type="text"/> |
| IV ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 10/85 "Алексе дундића", шифра 1007 | <input type="text"/> |
| V ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 8/53 "Милоша Обилића 3", шифра 4174 | <input type="text"/> |
| VI ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 03/59 "МЗ Радна Мала", шифра 4102 | <input type="text"/> |
| VII ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 9/52 "Сењанина Иве", шифра 4175 | <input type="text"/> |
| VIII ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 14/60+15/60 "Бошкова", шифра 1007 | <input type="text"/> |
| IX ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 3/85 "Црногорска", шифра 4064 | <input type="text"/> |
| X ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 5/77 "Косовска", шифра 4072 | <input type="text"/> |
| XI ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 4/84+5/84 "Сињска", шифра 4120 | <input type="text"/> |
| XII ЕЛЕКТРОРАДОВИ У ТПС 3/60 "Сопот", шифра 4139 | <input type="text"/> |
| XIII ЕЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 7/65 "Моравска 11", шифра 4152 | <input type="text"/> |
| EЛЕКТРО РАДОВИ У ТПС 6/65+9/65+11/65 "Влајка Павловића бб", шифра 4152 | <input type="text"/> |
| УКУПНО А: I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII + XIII + XIV | <input type="text"/> |

Б РАДОВИ НА ПОЛАГАЊУ ТК ВОДА

I	ЛОКАЦИЈА ТПС 10/63 "Николе Тесле 1", шифра 4134 - примар	<input type="text"/>
II	ЛОКАЦИЈА ТПС 21/64-1 "Синђелићева", шифра 4165 - примар	<input type="text"/>
III	ЛОКАЦИЈА ТПС 10/85 "Алексе дундића", шифра 1007	<input type="text"/>
IV	ЛОКАЦИЈА ТПС 9/52 "Сењанина Иве", шифра 4175	<input type="text"/>
V	ЛОКАЦИЈА ТПС 14/60+15/60 "Бошкова", шифра 1007	<input type="text"/>
VI	ЛОКАЦИЈА ТПС 3/85 "Црногорска", шифра 4064	<input type="text"/>
	УКУПНО Б: I + II + III + IV + V + VI	<input type="text"/>
	УКУПНО А + Б:	<input type="text"/>

На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку мале вредности бр. 1.3.18./2015 **Електро радови за потребе изградње ТС (топлификационог система)** подносимо;

17. ПОНУДУ бр. _____

1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем
(заокружити)

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

Општи подаци о члану групе понуђача / подизвођачу:

Пословно име или скраћени назив
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт

2.	ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ	ЦЕНА У ДИНАРИМА
	„Електро радови за потребе изградње ТС	
2)	Укупна цена (без ПДВ) износи	
3)	Аванс ДО 30%	
4)	Износ (ПДВ)	
5)	Укупна цена понуде са обрачунатим ПДВ износи:	
Словима ()		

3. Услови, опција, валута плаћања по испостављеном рачуну:

- 8 дана
- 15 дана
- 30 дана
- 45 дана
- Остало: _____
(заокружити оцију или уписати, навести др.)

4. Важност понуде износи _____ (_____) дана од дана отварања понуда **(не краћи од 30 дана)** (словима)

5. За извршење набавке ангажујемо _____ (_____) подизвођача Словима (уписати број подизвођача) који ће извршити _____ % набавке.

6. Радови се изводе сукцесивно по локацијама, **највише 3 (три)** дана по упућеном писаном захтеву Наручиоца

7. Рок завршетка радова по локацији не сме бити дужи од 3 дана.

8. За изведене радове по свим позицијама _____ (најмање 24 месеца) од дана Попунити понуђени рок
Завршетка уговорених радова.

Потпис овлашћеног лица

Датум: _____

МП

Бр. _____ од _____. 2015. године

Образац бр. 13

18. МОДЕЛ УГОВОРА 1.3.18./2015

Закључен између уговорних страна:

НАРУЧИЛАЦ:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА”-ПОЖАРЕВАЦ,
 Матични број:7351682, шифра делатности: 3530 ПИБ: 101971396,
 бр. текућег рачуна 160-7537-66 Intesa banka, 205-12226-76
 Комерцијална банка, 265-6310310001870 Raiffeisen banka,
 Трг Радомира Вујовића бр.2, тел:012/542-785; факс:012/542-543;
 коју заступа **директор**
Дејан Дачић, дипл.правник (у даљем тексту Наручилац)

И

ИЗВОЂАЧ РАДОВА :

_____ из _____
 Са адресом: _____
 Матични број: _____, шифра делатности: _____, ПИБ: _____,
 бр. текућег рачуна _____ код банке _____,
 Тел: _____; Факс: _____;
 кога заступа _____
(у даљем тексту Извођач)
 у заједничкој понуди са: _____ или
 са подизвођачем: _____

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Врста, радова која се изводе:

Електро радови за потребе изградње ТС

Члан 1.

1.1. Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца изведе радове из понуде зав.бр. Наручиоца ____ од _____. 2015. године, у свему према ценама из понуде, зав.бр. Понуђача ____ од _____. 2015. године. У свему осталом важе услови из конкурсне документације **ЈНМВ 1.3.18./2015** која је саставни део уговора;

Члан 2.

ВРЕДНОСТ РАДОВА:

2.1. Уговорене стране утврђују вредност изведених радова из члана 1. овог уговора на износ:

Укупан износ без ПДВ:	_____	РСД
Износ ПДВ	_____	РСД
Укупан износ са исказаним ПДВ:	_____	РСД
Словима:(_____		и 00/100).

Јавно предузеће "Топлификација"
 Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.28./2015
 „Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње и одржавање ТС

2.2. Јединичне цене су фиксне а према стварно изведеним радовима и уграђеним количинама по јединичним ценама из понуде Извођача, која је саставни део овог уговора.

2.3. Исказана тражена вредност авансних средстава:

Износ авансних средстава: _____ РСД
Словима: (_____ и 00/100).

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА:

Члан 3.

3.1. Радови се изводе сукцесивно по локацијама, највише 3 (три) дана по упућеном писаном захтеву Наручиоца.

3.2. Рок завршетка радова по локацији не сме бити дужи од 3 дана.

3.3. Важност уговора је **12 месеци** од дана обостраног потписивања и предаје финансијског обезбеђења од стране понуђача или док вредност изведених предметних радова не достигне износ укупне уговорне вредности

Члан 4.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ;

4.1. Средства финансијског обезбеђења су; банкарска гаранција и менице.

4.2. У тренутку закључења уговора Извођач се обавезује да преда Наручиоцу безусловну, неопозиву гаранцију банке за повраћај авансних средстава, према упутству из конкурсне документације, на вредност од 100% од тражених авансних средстава, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист наручиоца, са роком важења најмање онолико колико траје рок за испуњење обавеза понуђачу, која је предмет обезбеђења.

4.3. Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења (банкарска гаранција) за повраћај авансног плаћања.

4.4. Извођач непосредно пре потписивања уговора наручиоцу доставља две (2) сопствене менице бланко потписане и оверене са Овлашћењем за попуну и давање на наплату, исте као „менице са доспећем по виђењу“ и са клаузулом „без протеста“ као гаранцију доброг извршење уговорних обавеза и гаранцију квалитета испоручених добара.

УГОВОРНЕ КАЗНЕ:

Члан 5.

5.1. Уколико Извођач својом кривицом не извршава уговорне обавезе, не поштује рокове Уговора, биће му одузето право даљег извођења радова из овог уговора, наставак радова ће бити поверен другим Понуђачима.

5.2. Извођач коме је одузето право извођења радова дужан је да плати сву насталу штету услед непоштовања динамике и увођење у посао другог Извођача.

ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА И УГРАЂЕНИХ ДОБАРА, И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Члан 6.

6.1. Обрачун изведених радова, испорученог и уграђеног материјала изводи се по испостављеним ситуацијама Извођача радова.

6.2. Уколико Наручилац не овери испостављен рачун, односно оспори његову вредност, Извођач радова је дужан да у року од три (3) дана докаже вредност оспореног рачуна или његовог дела.

6.3. Оверен Рачун се плаћа у року од _____ дана.

Јавно предузеће "Топлификација"
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.28./2015
„Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње и одржавање ТС

Члан 7.

7.1. Извођач радова се обавезује да ће извести радове квалитетно и у свему у складу са понудом, важећим законима, техничким прописима и стандардима.

7.2. За изведене радове и уграђен материјал из Предмера и прерачуна – прилог уговору), Извођач радова даје гарантни рок на квалитет који траје _____ месеца од дана завршетка радова са приложеном пратећом документацијом.

7.3. У гарантном року је дужан да на први писани позив Наручиоца отклони све недостатке без надокнаде а у случају да су недостаци евидентно и недвосмислено пропуст од стране Извођача радова на квалитет и гарантни рок.

7.4. Уколико се Извођач радова не одазове позиву у року од три (3) дана, Наручилац стиче право да отклони уочене недостатке на терет Извођача радова и активира финансијско обезбеђење Извођача..

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА :

Члан 8.

8.1. Ради омогућавања обављања уговорних обавеза, Наручилац је дужан да на време и о свом трошку обезбеди следеће:

- Да обезбеди несметано од извођача других струка извођење радова а након завршетка радова преузме сачињену документацију од Извођача и уредно потпише пратећу документацију неопходну за испостављање рачуна (ситуације).

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА:

Члан 9.

9.1. Извођач радова је дужан да обезбеди следеће:

- Да се уредно одазове писаном позиву Наручиоца и приступи извођењу радова.
- Да организује уређење градилишта и извођење радова у уговореном року.
- Да квалитетно изводи радове у свему у складу са понудом, важећим законима, техничким прописима и стандардима.
- Да обезбеди технички и кадровски минимум за извођење радова.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА:

Члан 10.

10.1. Спорове настале у вези извршења Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до решења спора не дође, уговарачи ће формирати арбитражу, која ће се састојати од представника уговорних страна.

10.2. Уколико се арбитражом не реши спор, уговарачи задржавају право да се спор реши пред Привредним судом у Пожаревцу.

10.3. Раскид уговора вољом потписника, могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ:

Члан 11.

11.1. Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних страна Важност уговора је **12 месеци** од дана обостраног потписивања и предаје финансијског обезбеђења од стране понуђача или док вредност изведених предметних радова не достигне износ укупне уговорне вредности

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.28./2015

„Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње и одржавање ТС

Члан 12.

12.1. Саставни део овог уговора су:

- Предмер и предрачун прихваћене понуде Понуђача за ЈНМВ бр.1.1.28./2015, заводног броја _____ од __.__.2015. године као и остали делови конкурсне документације.
- Менично овлашћење са приложеним овереним меницама две (2) комада.
- Списак са наведеним подизвођачим односно учесника у заједничкој понуди са дефинисаним обимом учешћа.

Члан 13.

13.1. Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе или се уговор споразумно може раскинути.

13.2. Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и које нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета, увоза, извоза, обустављање финансирања), неспремност градилишта због незавршених радова других струка и сл.

13.3. Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу уговорну страну о настанку непредвиђених околности, доставити одговарајуће доказе и предложити продужење рокова или раскид уговора.

Члан 15.

15.1. Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, те да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

15.2. Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака од којих се 4 (четри) примерка налазе код Инвеститора, а 2 (два) код Извођача.

ПОНУЂАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

ДИРЕКТОР,
Дејан Дачић, дипл.правник

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (“Службени гласник РС” бр. 43/2004, 57/2004, 82/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011),

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Назив предузећа: _____
 Седиште/адреса: _____
 Матични број: _____, ПИБ _____
 Текући рачун: _____
 Пословна банка: _____

Издаје Менично писмо – овлашћење за коришћење сопствене менице,

КОРИСНИК (Поверилац):

- ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац,
- ПИБ 101971396,
- Текући рачун: 160-7537-66 Intesa banka
 Дужника – издавала менице _____

Вам предаје _____ бланко, оверене и потписане соло меницу број _____, као гаранцију за _____

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију).

1. За добро извршење посла .
2. За отклањање недостатака у гарантном року

Бланко соло меница је издата за инос од _____% укупне вредности уговора без обрачуног ПДВ, што износи _____ динара.

број јавне набавке ЈН МВ 1.3.18./2015, назив набавке:

Електро радови за потребе изградње ТС

ЈНМВ 1.3.18./2015 на вредност Уговора број _____ на вредност од _____

_____ динара без обрачуног ПДВ.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника: _____, а у корист Повериоца:

ЈП “ТОПЛИФИКАЦИЈА” Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац, ПИБ101971396, Текући рачун 160-7357-66 , Intesa banka.

Јавно предузеће "Топлификација"

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.1.28./2015
 „Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње и одржавање ТС

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и обавеза из предметног Уговора.

Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорних обавеза дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, основања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, _____, ЈМБГ: _____, функција у привредном субјекту: _____.

Ово менично писмо - овлашћење је сачињено у четири (4) истоветна примерка од којих су три (3) примерак за Повериоца, а један (1) задржава Дужник.

У Пожаревцу, _____ год.

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК

(печат и потпис овлашћеног лица)