

Република Србија  
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ  
-Комисија за јавне набавке велике вредности-  
Број: 1908/2

06.04.2016. године

**П о ж а р е в а ц**

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ  
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП  
1.1.18/2016**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике вредности број ЈН ОП 1.1.18/2015, **Набавка циркулационих пумпи**“ , 42511110 - топлотне пумпе, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 04.04.2016. године у 09,31 часова којим тражи одговор на следећа питања:

Молимо Вас за одговоре на следећа питања:

У одељку 3 конкурсне документације јавног позива ЈН ОП 1.1.18/2016 **НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ**“ Врста, техничке карактеристике, кивалитет, количине и опис добара“ сте навели техничке карактеристике умпи кјоје су предмет набавке. У делу конкурсне документације који дефинише потребне доказе о испуњавању основних и додатних услова нема наведених доказа којима се доказује испуњеност техничких услова.

**ПИТАЊЕ:**

Којим документом понуђачи треба да докажу да понуђена добра задовољавају техничке карактеристике и да су овлашћени у име произвођача понуде на овом јавном позиву?

**ОДГОВОР:**

1. Хидрауличка карактеристика пумпе се доказује званичним техничким каталогом произвођача у коме је наведена хидрауличка карактеристика дате пумпе, а у складу са СРПС ЕН ИСО 9906:2013.

2. Понуђач треба да достави фотокопију документа којим доказује да има дозволу за дистрибуцију добара на територији Србије, а коју је добио од произвођача добара која понуђач нуди.

- званични технички каталог произвођача
- фотокопија документа добијеног од произвођача добара

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs)

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ**