

Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавне набавке велике вредности-
Број: 3952/2
18.05.2015. године
П о ж а р е в а ц

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП ОС 1.1.6/2015**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике вредности број ЈН ОП ОС 1.1.6/2015, Набавка арматуре и мерно – регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, 38418000-калориметри „доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 15.05.2015. године у 15,27 (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви захтеви за додатним информацијама путем е - mailа, шаљу само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) почиње да тече 18.05.2015. године. Наведеним е-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:

1. У тендеру на страни **13/62** у опису Командног ормана за смештај контролера као део обавезне заштитне опреме је наведен:
- заштитни уређај диференцијалне струје 25/03А

ПИТАЊЕ:

Молим вас да дефинишете да ли се мисли на заштитни уређај за 6КА или за 10КА?

2. У тендеру на страни **13/62** у тексту стоји:

"Саставни део регулатора су и цевни температурни сензор уграђен на повратном воду у МРС, спољашни температурни сензор и цевни температурни сензор за напојни вод секундара, који се испоручују за накнадну уградњу на објекту."

„ожичен и повезан цевни температурни сензор уграђен на повратном воду у МРС, са резервом у дужини кабла од 3 метра за евентуално одвајање командног ормана од основног ормана;“

ПИТАЊА:

Пошто је цевни температурни сензор за напојни вод испоручује за накнадну уградњу да ли се мисли на цевни температурни сензор са одговарајућом чауром која би била уграђена у МРС или на цевни сензор за директну уградњу у флуид?

Да ли је цевни температурни сензор за уградњу у повратни вод МРС сензор за уградњу са чауром или за директну уградњу у флуид?

Где сте предвидели смештај за резервну дужину кабла од 3 m сензора температуре?

3.На страни 34/62 Образац бр. 1– Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача– докази (прилози).

ПИТАЊЕ:

Обзиром да понуђачи који су уписани у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре не достављају доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) (достављају извод из регистра и сопствену изјаву на меморандуму о упису у регистар), да ли се за наведене прилоге 1,2,3 и 4 из табеле аокружује НЕ у пољу 3 (прилог уз понуду)?

У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће:

Одговор 1:

У питању је заштитни уређај за 6КА.

Одговор 2:

Цевни температурни сензор за напојни вод се испоручује са одговарајућом чауром или као цевни сензор за директну уградњу у флуид (уз комплетан пратећи материјал за уградњу и заптивање, без ожичења) и у оба случаја се накнадно уграђује у цевовод на објекту ван МРС.

Цевни температурни сензор за уградњу у повратни вод се испоручује са одговарајућом чауром или као цевни сензор за директну уградњу у флуид, уграђен у цевовод унутар МРС, ожичен и повезан у командном орману.

Смештај за резервну дужину кабла од 3 m сензора температуре повратног вода и електромоторног погона вентила предвидети унутар ормана или непосредно уз орман (сав вишак кабла након монтаже на лицу места намотати и причврстити пластичним везицама).

Одговор 3:

Обзиром да понуђачи који су уписани у Регистар понуђача Агенције за привредне регистре не достављају доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) (достављају изјаву о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђач), за наведене прилоге 1,2,3 и 4 из табеле заокружује се НЕ у пољу 3 (прилог уз понуду).

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.toplifikacija.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ