

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 1.3.12/2016**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 1.3.12/2016 „Радови на изградњи ТС на локацији: **МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ**“, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ОП 1.3.12/2016, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 15.07.2016. године у 13,37 часова. Наведеним е-mail-ом тражи се одговор на следеће питање:

У јавној набавци ЈН ОП 1.3.12/2016 у делу „Предмери прдрачун машинских радова на монтажи топлводне мреже“ под

I „испорука и монтажа флексибилних цеви и цевних елемената“ захтевали сте да Вам се доставе понуде за испоруку и монтажу **ФЛЕКСИБИЛНИХ „ДУО“ ЦЕВИ** у димензијама:

DN 20 (2 × Ø 25 × 2,3) /125mm	m	50,0
DN 25 (2 × Ø 32 × 3,0) /125mm	m	100,0
DN 32 (2 × Ø 40 × 3,7) /160mm	m	250,0
DN 40 (2 × Ø 50 × 4,6) /160mm	m	50,0
DN 50 (2 × Ø 63 × 5,8) / 200mm	m	50,0

Све димензије **ФЛЕКСИБИЛНИХ „ДУО“ ЦЕВИ** које сте захтевали, фирма „Исоплус“ д.о.о. поседује у свом производном програму, али се димензије DN 20 (2x Ø 25 x 2,5) израђује у стандардној обложној цеви 110 mm, а димензија DN 32 (2 x Ø 40 X 3,7), у стандардној обложној цеви 140 mm.

Израда наведене две димензије у нестандартним обложним цевима (125 mm и 160 mm) би доста покупеле производ па Вам постављамо питање:

ПИТАЊЕ:

Да ли остајете при томе да се цеви DN 20 и DN 32 испоручују у димензијама обложних цеви датим у у конкурсној документацији или се могу испоручити у стандардним димензијама обложних цеви 110 mm и 140 mm ?

ПОЈАШЊЕЊЕ:

Наручилац остаје у свему при захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.toplifikacija.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

Коста Јеремић, дипл. економиста

