



ПРИКЛУЋНИ ОРМАН ЗА ГРЕЈАЊЕ DN25



1. Пластифициран прикључни орман димензије 800x500x250 мм - 1 ком
2. Носећа челична плоча 250x250x5мм са 4 подешавајућа вилеја - 1 ком
3. ПредисолованарЕХ цев Ф32 x 2,9 / 175Т
4. Гумена завршна капта са наставком 175Т - 1 ком
5. Препазастопница са навојем, покретна наплата СДР 11 f 32x2,9-R 1", Ms. - 2 ком
6. Лоптаста славина са холндером "HERZ" R 1", MS - 4 ком
7. Колено R 1" Ms. - 3 ком
8. Т комад R 1", Ms. - 1 ком
9. Редуција M 1"-Ж 1/2" Ms. - 2 ком.
10. Редуција M 1"-Ж 3/4", Ms. - 2 ком.
11. Једноделна обухвата за цев Ф26,9 x2,65 са гуменим прстеном - 2 ком
12. Дистантна челична цев Ф 26,9x2,65, L=60 мм - савојемна оба краја R3/4" - 1 ком.
13. Хватач нечистоће "HERZ" R 3/4", Ms. - 1 ком
14. Редуција M 3/4"-Ж 1/2", Ms. - 3 ком.
15. Холндер уз мерач Ж 3/4"-M 1/2", Ms. - 2 ком
16. Углавзвучни мерач утрешка топлотне енергије DN20, Qn=1,5 m³/h, R 3/4" L=165мм, положај на разводномводу - 1 ком.
17. Спојница 1"x1", Ms. - 1ком.
18. Душли нипл 1", Ms. - 2-ком.
19. Дистантна челична цев Ф 26,9x2,65, L=174 мм - савојемна оба краја R3/4" - 1 ком.
20. Регулациони вентил "HERZ" DN 20 - 1 ком
21. Дистантна челична цев Ф 26,9x2,65, L=75 мм - савојем на оба краја R3/4" - 1 ком.
22. Спојница 1/2"x1/2", ЦЦЦ - 1ком.
23. Лоптаста славина "HERZ" R3/8" - 2 ком
24. Лук 1,5 Д Ф 26,9x2,65- 4 ком
25. Дистантна челична цев, Ø17,2x1,8, L=175 mm, са навојемна једном крају R3/8" - 1 ком
26. Дистантна челична цев, Ø17,2x1,8, L=335 mm, са навојемна једном крају R3/8" - 1 ком
27. Дистантна челична цев Ф 21,3x2,65, L=242 мм - савојем на оба R1/2" - 1 ком

Напомена:

Ормар је израђен од челичног лим дебљине 1,0 мм, пластифициран, без задебљања.
Врата се закључавају универзалном ЕДБ бравицом, уз ормар испоручити и кључ.

Ормар се монтира на висини 1м од тла на зид помоћу 4 метална типа М10, на додирној површини ормара и зида поставља се гума за дихтовање дебљине 1 мм.

KOLOSR OBNOVLJAK				KOLOS RR d.o.o. Obrenovac				Investitor: JP TOPLIFIKACIJA POZAREVAC			
Obrenovac, ul. Industrijska 4a				Projekat: IZGRADNJA SEKUNDARNE MREZE ZA TPS 8/76-1				Objekat: SEKUNDARNA MREŽA TPS 8/76-1			
Prib. 101672294 m.č.č. Broj 17154536				tel. 011/872-5620 tel./fax 011/8754-712				Crtaj: PRIKLUČNI ORMAN DN 25			
Datum				Pisane ime				Broj projekta:			
Aleksander Vojvodić, dipl.maš.inž.				Fotke				Размера:			
Odgovorni projektant mašinski deo				Odgovorni projektant gradjevinski deo				Broj crteža:			
Odgovorni projektant elektro deo				Dimitrije Trifunović, maš.inž.				11			
Saradnik											