



## ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац  
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)  
012/542-543

Факс :

Наш број: 4398/3-4

Ваш број: \_\_\_\_\_ од 16.08.2017. године

Место: Пожаревац

17. август 2017. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавне набавке која је расписана на основу донете Одлуке о покретању јавне набавке, број 4398 од 26.06.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 4398/3 од 19.07.2017. године, објављеног дана 19.07.2017. године на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

**Предмет:** Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2017

**Заинтересовано лице** које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;

### **НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ**

ОРН: 44163000

Партија I Набавка арматуре - секциона

Партија II Набавка арматуре - сигурносне и арматуре за одваздушивање

Партија III Набавка арматуре - запорне и остало

Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом дана 15.08.2017. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 6240 дана 16.08.2017. године којим

**Заинтересовано лице** захтева додатно објашњења и одговор а у вези **Партија I Набавка арматуре - секциона** на следећа питања;

1. Понуђач је дужан да у фази нуђења достави:

- Сертификат о усуглашености са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усуглашености опреме под притиском („Службени гласник РС“,бр.87/2011) издатом од стране акредитованог тела;

- Декларација о усуглашености у складу са захтевима Директиве за опрему под притиском(PED) 2014/68/EU (раније 97/23/EC) издатом од стране акредитованог

У вези са наведеним захтевима имамо следеће питање:

Да ли се прихвата да се уместо тражених сертификата о усуглашености са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усуглашености опреме под притиском („Службени гласник РС“,бр.87/2011), и Сертификата о усуглашености у складу са захтевима Директиве за опрему под притиском(PED) 2014/68/EU (раније 97/23/EC), достави уговор са именованим телом за оцену усуглашености са захтевима Правилника, односно нотификованим телом за оцену усуглашености са захтевима Директиве?

Поступак оцене усуглашености са наведена два законска акта (Правилник и Директива) спровео би се по добијању уговора, а тражени сертификати доставили при испоруци предметних добара.

**На слично питање је већ дат одговор током тендерског поступка, а овом прилоком допуњујемо: Наручилац остаје при наведеном захтеву да се у фази нуђења не прихвата уговор са именованим/нотификаованим телом, већ је потребно доставити Сертификат о усуглашености. Уговор сам по себи не гарантује издавање сертификата, односно позитиван исход оцењивања усуглашености.**



## ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац  
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба)  
012/542-543

Факс :

2. Tenderskom документацијом је зехтевано да се доставе сертификат о usаглашености са Правилником и Direktivom, као и сертификат ISO 9001.

U наведеним сертификатима дефинисана је локација производње, па потављамо питање да ли је неопходно да се локација производње наведена на сертификатима поклапа са локацијом производње опреме која би се испоручила у случају добијања уговора

**Да, потребно је да се поклапа.**

3. Tenderskom документацијом, за партију I, тражено је да се достави „Izjava произвођача о usаглашености понуде са заhtevима у нарудзбини“

Питање: да ли на обој изјави мора да буде наведено да се ради о предметном tenderу?

**Да, потребно је да се наведе да се ради о предметном tenderу.**

4. Obzirom да се заhtevaju сертификати 3.1 и 3.2, да ли је приликом испоруке потребно да се достављају и припадајући сертификати о уградjenом основном материјалу, obzirom да се на тај начин обезбедује sledljivost материјала.

**Да, потребно је у фази испоруке доставити сертификате о уграђеном основном материјалу.**

На основу претходно наведеног, комисија је прихватила делимично сугестије заинтересованог лица, објавила измене које постају саставни део раније објављене конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне документације и померања рока за достављање понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"  
ПОЖАРЕВАЦ