

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН МВ 1.2.19/2018**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број **ЈН МВ 1.2.19/2018 Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака, ОРН 72410000** – Провајдерске услуге, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 20.09.2018. године у 09,39 часова, заведен под бројем 6437. Наведеним е-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:

У вези са припремом понуде за набавку услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака, за потребе Наручиоца Јавно предузеће „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац, молимо вас за појашњења и одговоре на питања:

**ПИТАЊЕ 1:**

1. Да ли је за пружање сервиса на удаљеним локацијама потребно да Понуђач обезбеди и рутер?

**ОДГОВОР 1:**

На удаљеним локацијама треба обезбедити и рутер за повезивање надзорно управљачког *PLC* на *VPN* мрежу

**ПИТАЊЕ 2:**

2. Да ли у орманима аутоматике има довољно простора за смештај опреме Понуђача? Које су димензије слободног простора? Да ли постоји напајање 220 В АЦ за опрему Понуђача?

**ОДГОВОР 2:**

Већина ормана је димензија 800x800mm и у њима има довољно места за смештај телекомуникационе опреме. У противном, опрема би била постављена на зид поред ормана на месту заштићеном од атмосферских утицаја. Сви ормани имају сервисне прикључнице и изводе 230V.

**ПИТАЊЕ 3:**

3. Какав је интерфејс на опреми Наручиоца коју је потребно повезати са опремом Понуђача?

**ОДГОВОР 3:**

Контролери у топлопредајним станицама су опремљени стандардним *ETHERNET* интерфејсом са *RJ45* прикључницом за повезивање на рутер

**ПИТАЊЕ 4:**

4. Сугеришемо Наручиоцу да дефинише још један резервни критеријум.

**ОДГОВОР 4:**

Критеријуми за учествовање у поступку јавне набавке су одређени обавезним и додатним условима.

**ПИТАЊЕ 5:**

5. На колико децимала Понуђачи заокружују цене у оквиру понуда?

**ОДГОВОР 5:**

Цене се исказују у националној валути која подразумева запис целобројне вредности у динарима и два децимална места за део исказан у парама

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs)

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**