

Република Србија  
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ  
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  
Број: 6359/2  
Датум: 12.09.2016. године

## СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 1.3.24/2016

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 1.3.24/2016-Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 8/59 ПИОНИРСКИ ТРГ 13, Пожаревац, Војска Југославије 43-45 и Јадранска 30-38, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 09.09.2016. године у 09,30 часова. Исто је заведено дана 09.09.2016. године под бројем 6359. Наведеним е-mail-ом тражи се одговор на следеће:

### ПИТАЊЕ 1:

Обраћамо вам се поводом ЈН ОП 1.3.24 Изградња мреже градског грејања са циљем да нам разјасните у обрасцу структуре цена одељак IV тачка 18 , а која се односи на испоруку и монтажу ормана **мерно регулационих сетова тип III – DN 32 i тип IV –DN 40**, који се односе у овом случају на топловод у смислу шта треба да поседују од опреме, с тим што се мерно регулациони сетови односе у пракси на гасне инсталације а не на топловод. На топоводима се уграђује **мерно регулациона опрема** у зависности од захтева наручиоца послова – инвеститора, испоручује се одговарајућа опрема.

### ПОЈАШЊЕЊЕ 1:

У одељку IV тачки 18. понудити само **монтажу** мерно-регулационог сета (MPC) што подразумева следеће радње:

- преузимање ормана са уграђеном опремом која чини MPC у магацину ЈП „Топлификација“ и одвоз на градилиште. Оквирне димензије ормана са опремом у зависности од типа MPC су: ширина 600÷1000 мм, висина 600÷800 мм, дебљина 250 мм;
- постављање комплетног ормана на спољашњи или унутрашњи зид објекта помоћу одговарајућих типлова ;
- повезивање мерно регулационог сета на прикључни топловод, помоћу холендера који су саставни део MPC

**НАПОМЕНА:** Набавка MPC (ормана са опремом) је обавеза ЈП Топлификација.

Потребан Вам је само ситан материјал за постављање ормана – типлови и заптивни материјал за повезивање штуцни прикључног топловода са холендерима MPC, и не треба га посебно специфицирати у структури цена већ га приказати кроз позицију монтаже.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ