

Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавне набавке велике вредности-
Број: 2184/2

15.04.2016. године

П о ж а р е в а ц

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 1.1.18/2016

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике вредности број ЈН ОП 1.1.18/2015, **Набавка циркулационих пумпи**“, 42511110 - топлотне пумпе, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 14.04.2016. године у 13,06 часова којим тражи одговор на следећа питања:

Везано за јавну набавку циркулационих пумпи број ЈН ОП 1.1.18/2016, у тендерској документацији, тачка 3. Техничке карактеристике, квалитет, количине и опис добара, предмер и прерачун за испоруку циркулационих пумпи, страна 9. позиција 2.7 и страна 10 позиција 2.8, наведено да називни пречник треба да буде DN 32.

ПИТАЊЕ 1 :

Да ли можемо да Вам понудимо наведене пумпе са димензијама пречника DN30 (5/4“ навојни пречник) или DN40 (прирубнички прикључак), које задовољавају све остале тражане податке, а да понуда буде што се тога тиче исправна и прихватљива?

Везано за јавну набавку циркулационих пумпи број ЈН ОП 1.1.18/2016, у тендерској документацији, тачка 3. Техничке карактеристике, квалитет, количине и опис добара, предмер и прерачун за испоруку циркулационих пумпи, страна 8. позиција 1.5. и позиција 1.6. наведено да називни пречник треба да буде DN100

ПИТАЊЕ 2 :

Да ли можемо да Вам понудимо наведене пумпе са димензијама прикључка DN125, које задовољавају све остале податке, а ад понуда буде што се тога тиче исправна и прихватљива?

ОДГОВОР 1 :

Свака од тражених циркулационих пумпи има већ дефинисано место уградње, те је за исто и одговарајуће хидрауличке услове одређена. У складу са тиме, није дозвољено одступање од тражених техничких карактеристика.

ОДГОВОР 2 :

Свака од тражених циркулационих пумпи има већ дефинисано место уградње, те је за исто и одговарајуће хидрауличке услове одређена. У складу са тиме, није дозвољено одступање од тражених техничких карактеристика.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.toplifikacija.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ