



## ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац  
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба)  
012/542-543

Факс :

Број:4765/3-1

Датум: 18.07.2016.

Место: Пожаревац

У складу са чланом 63. став 3, закона о јавним набавкама а у вези јавне набавке која је расписана по основу Одлуке о покретању јавне набавке, број 4765 од 11.07.2016. године и Позива у поновном поступку за достављање понуда 4765/3 од 14.07.2016. године, који је објављен и достављен у складу са чланом 55. закона о објављивању, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

**Предмет:** Додатне информације, појашњење на достављено питање

**Заинтересовано лице** које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке; ЈНМВ 1218/2016 17 - Сервис плочастих размењивача топлоте "Traco"

**ОРН:50530000**

- Достављен је Наручиоцу писани захтев од 15.07.2016. године електронском поштом, којим **Заинтересовано лице** захтева додатно објашњења и одговор на следеће питања;

### 1. Извод из Питања:

"... Vašoj tehničkoj specifikaciji stoji pod Rednim brojem 1 stoji:

"Servis pl. razm. toplote koji obuhvata pored ostalih radova i zamenu zaptivača (EPDM zaptivka) za sl. tip razmenjivača:

1. TRACO tip: LSL 2 - kom 432
2. TRACO tip: LSL 1 - kom112
3. TRACO tip: LSL 0 - kom 30",

a pod stavkom 2 stoji:

"Zamena ošteć. ploča razmenjivača toplote sa profilisanim pločama u kompletu sa EPDM zaptivačima

1. TRACO tip: LSL 2 - kom 70
2. TRACO tip: LSL 1 - kom68
3. TRACO tip: LSL 0 - kom 30".

Da li se radi o istim ili posebnim razmenjivačima toplote, s obzirom da ste u obe stavke obuhvatili isporuku i zamenu EPDM zaptivki, sastavljanje razmenjivača toplote, proba razmenjivača hladnim vodenim pritiskom i dr., dakle da li su te stavke greškom duplirane ili se radi o posebnim razmenjivačima toplote...?

### Одговор на питање:

Радови и материјал из позиције 1 се односи на замену заптивача на постојећим размењивачима. У случају доградње размењивача прво се изврше радови из позиције 1 - замена заптивача, а затим се раде радови из позиције 2 односно испорука и монтажа плоча и заптивача.

Одговор и појашњење по захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"  
ПОЖАРЕВАЦ