

Република Србија  
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ  
-Комисија за јавне набавке велике вредности-  
Број: 7783/2

19.10.2015. године

**П о ж а р е в а ц**

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ  
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП  
1.3.12/2015**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике вредности број ЈН ОП 1.3.12/2015, **Радови на изградњи преносне мреже Влајка Павловића бб, ОРН 45232140**-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 16.10.2015. године у 10,12 часова којим тражи одговор на следећа питања:

**ПИТАЊЕ:**

Молимо Вас за одговоре на следећа питања:

1. Да ли се додатни услови под тачком 5.2.2. (страна 37) у погледу одговарајућег техничког капацитета-машински радови, за опрему која је набављена у текућој години могу доказати достављањем рачуна и отпремнице добављача као што је наведено под тачком 5.2.1. (страна 36) конкурсне документације?
2. Да ли је прихватљиво да понуђач поседује мерну опрему - еталонирани манометар, класе тачности CI 0.6 уместо класе тачности CI 1.6 као што је наведено на страни 33 тачка 6.2.2?

**ОДГОВОР:**

1. Техничку опремљеност за машинске радове када је у питању опрема набављена у текућој години, понуђач може доказати достављањем рачуна и отпремнице добављача.
2. За наручиоца је прихватљиво да понуђач достави доказ о поседовању мерне опреме - еталонираног манометра класе тачности CI 0.6 уместо класе тачности CI 1.6.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs)

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ**