

Република Србија

**ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ**

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку

Број: 5142/2

Датум: 22.07.2016. године

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 1.3.12/2016**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број **ЈН ОП 1.3.12/2016** „**Радови на изградњи ТС на локацији: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ**“, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, **ЈН ОП 1.3.12/2016**, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 20.07.2016. године у 10,33 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следеће:

**ПИТАЊЕ 1.**

У вези јавне набавке **ЈН ОП 1.3.12/2016** молимо Вас да нам одговорите на следећа питање  
Да ли захтевате проверу усаглашености флексибилних предизолованих цеви (где је радна цев PE – X) са захтевима стандарда SRPS EN 15632-1 и SRPS EN 15632-2 који су референтни за тражени производ?

**Конкурсном документацијом нису наведени стандарди по којима се оцењује усаглашеност**  
**ОДГОВОР 1.**

*Обзиром да је захтевано да фабрички предизоловани флексибилни системи буду израђени у складу са стандардима: SRPS EN 15632, захтева се провера усаглашености испоручених флексибилних предизолованих цеви (је је радна цев PE-X) са одредбама што са стандардом.*

**ПИТАЊЕ 2.**

Које типове исправа о усаглашености се захтевате, јер конкурсном документацијом није јасно наведено?

(Нпр. Да ли тражите само Извештај о типском испитивању који издаје испитна лабораторија према SRPS EN 15632-1 и SRPS EN 15632-2 или тражите и Извештај о Сертификат о контролисању, који издаје контролна организација којим би била извршена верификација добијених резултата испитивања, при чему би све горе наведене исправе биле издате од одговарајућих Акредитованих организација?)

**ОДГОВОР 2.**

*Тражи се само Извештај о швјцарском испитивању који издаје испитна лабораторија према SRPS EN 15632.*

**ПИТАЊЕ 3.**

Које типове контролисања захтевате?

**Није јасно да ли се конкурсном документацијом захтева и завршно контролисање при свакој испоруци са достављањем Извештаја о контролисању конкретне испоруке и Сертификата који га прати, као доказа да су испоручена добра усаглашена са захтевом референтног стандарда SRPS EN 15632?**

**ОДГОВОР 3.**

*Не захтева се завршно контролисање при свакој испоруци, обзиром да се Наручиоцу не испоручују уговорене количине цеви, већ се оне директно монтирају на локацијама у захтеваној дужини прасе кућних прикључака*

**ПИТАЊЕ 4.**

Да ли испитна лабораторија и/или контролно тело морају бити акредитовани за оцењивање усаглашености предметних добара, што се потврђује приложеним обимом Акредитације истих у коме мора бити наведен референтни стандард SRPS EN 15632?

**ОДГОВОР 4.**

Ис~~и~~шна лабораторија која издаје Извештај о шијском ис~~и~~шивању мора би~~ши~~ акредитована за оцњивање усаглашености предметних добара, ј~~ш~~о пошврђују приложеном обимом Акредитације у коме мора би~~ши~~ наведен референчни стандард SRPS EN 15632.

**ПИТАЊЕ 5.**

Да ли тела за оцењивање усаглашености морају бити из Републике Србије или не, односно да ли ћете прихватити иностране исправе о усаглашености издате опрема стандарду EN 15632?

**ОДГОВОР 5.**

Прихватају се инос~~тране ис~~траве о усаглашености~~ издаће јрема стандарду SRPS EN 15632, у складу са важећом законском ре~~гулативом о прихватању инос~~траних ис~~трава.~~~~~~~~

**ПИТАЊЕ 6.**

Да ли, у случају прихватања иностраних исправа усаглашеност исте морају бити третиране према императивним одредбама „Уредбе о начину прознавања иностраних исправа и знакова усаглашености“ („Сл.гласник РС“ бр.:98/2009)?

**ОДГОВОР 6.**

У случају да се приложе инос~~трана ис~~трава о усаглашености~~ издаћа јрема стандарду EN 15632, она мора би~~ши~~ прештодно прихваћена одговарајућим Решењем Министарства привреде, у складу са одредбама „Уредбе о начину признавања иностраних ис~~трава и знакова усаглашености“ (Сл.гласник РС број 98/2009).~~~~

**ПИТАЊЕ 7.**

Да ли је понуђач обавезан да, при достављању понуде, наведе контролно тело које ће реализовати завршно контролисање (ако позитивно одговорите на питање број 3. у смислу да сте захтевали завршно контролисање)?

**ОДГОВОР 7.**

Не зах~~тева~~ се завршно контролисање

**Ово обавештење и измену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs)**

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
Коста Јеремић, дипл. економиста

