

Република Србија  
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ  
-Комисија за јавне набавке велике вредности-  
Број: 6602/7  
05.10.2015. године  
П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ  
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП  
1.3.9/2015**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике вредности број ЈН ОП 1.3.9/2015, **Радови на изградњи ТС на локацији: Николе Тесле-Изворска и прикључка вреловода ТПС 14/60+15/60 „Бошкова“, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 02.10.2015. године у 15,52 часова (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви захтеви за додатним информацијама путем е - mailа, шаљу само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) почиње да тече 05.10.2015. године. Наведеним е-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:

**ПИТАЊЕ:**

Поштовани,

У предмеру и предрачуну машинских радова на монтажи топлопредајних станица ТПС 10/63 „Николе Тесле 1“ и ТПС 14/60+15/60 „Бошкова“, предметне конкурсне документације у опису циркулационих пумпи стоји:

„Испорука и монтажа **ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ** центрифугалних, четворополних, конструкције са сувим ротором, "in line" дизајна система за даљинско грејање ; предвиђених за рад са топлем водом температуре до 130°C и притиска до 16 bar.“

Питање гласи:

Да ли је, с обзиром да се пумпе уграђују у секундарном делу подстанице са пројектном температуром 90 (85°C), у питању грешка или пумпе заиста треба да буду предвиђене за рад на 130°C што имплицира коришћење посебних заптивача са вишом ценом?

**ОДГОВОР:**

Наручилац је уочио грешку у предмеру и предрачуну машинских радова на монтажи топлопредајних станица ТПС 10/63 „Николе Тесле 1“ и ТПС 14/60+15/60 „Бошкова“ у делу који се односи на опис циркулационих пумпи, тако да је конкурсна документација у том делу измењена и објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 02.10.2015. године.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs)

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ**