



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац Web : www.toplifikacija.rs, e-mail : jpt@toplifikacija.rs
Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба) Факс : 012/542-543

Број:8413/3-5

Датум: 30.11.2015.

Место: Пожаревац

У складу са чланом 63. став 3, Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник), у вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности, број 8413 од 05.11.2015. године. Решења о именовању комисије за јавну набавку од 05.11.2015. године број 8413/1 у складу са Чланом 54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. Позива за достављање понуда 8413/3 од 25.11.2015. године, објављен у складу са чланом 57. Закона дана 25.11.2015. године, на Порталу УЈН и сајту Наручиоца.

Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 1119/2015

НАБАВКА ФРЕКВЕНТНИХ РЕГУЛАТОРА БРОЈА ОБРТАЈА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ

ОРН: 3171150 - Електрични кондензатори

- **Заинтересовано лице** које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 30.11.2015. године у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим **Заинтересовано лице** захтева додатно објашњења и одговор на следеће питање;

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке сачињеног од стране стручног члана комисије предметне набавке и сагласности чланова:

1. Извод из Питања:

"... Позиција 2.4. - Motorska zaštita sa oznakom GV2ME226 se ne isporučuje. Da li možemo da ponudimo zamenu (GV2ME22) za koju dostavljamo katalog u prilogu...? "

Одговор на питање:

Osnovne karakteristike predloženog modela GV2ME 22 za poziciju 2.4. zadovoljavaju potrebe elektromotornih pogona za koje su predviđena.

Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Допуна и измена по овом захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
ПОЖАРЕВАЦ