



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац Web : www.toplifkacija.rs, e-mail : jpt@toplifkacija.rs
Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба) Факс : 012/542-543

Број:8414/3-1

Датум: 30.11.2015.

Место: Пожаревац

У складу са чланом 63. став 3, Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник), у вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности, број 8414 од 05.11.2015. године. Решења о именовању комисије за јавну набавку од 05.11.2015. године број 8414/1 у складу са Чланом 54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. Позива за достављање понуда 8414/3 од 25.11.2015. године, објављен у складу са чланом 57. Закона дана 24.11.2015. године, на Порталу УЈН и сајту Наручиоца.

Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 1120/2015

НАБАВКА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ВОДОМЕРА И КОМУНИКАЦИЈСКОГ МОДУЛА

ОРН: 31731100 - Модули

- **Заинтересовано лице** које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 27.11.2015. године, у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим **Заинтересовано лице** захтева додатно објашњења и одговор на следеће питање;

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

1. Извод из Питања:

"... Да ли је обавезно достављање оверене фотокопије типског уверења или може фотокопија важећег типског уверења за понуђено мерило утрошка топлотне енергије издато од " Дирекције за мере и драгоцене метале РС ...? "

Одговор на питање:

Као што је наведено и тражено на страни 6/32, понуђач је обавезан да достави оверену фотокопију типског уверења.

Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Допуна и измена по овом захтеву биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП " ТОПЛИФИКАЦИЈА"
ПОЖАРЕВАЦ