



## ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац Web : www.toplifikacija.rs, e-mail : jpt@toplifikacija.rs  
Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба) Факс : 012/542-543

Број:8964/3-1

Датум: 22.01.2016.

Место: Пожаревац

У складу са чланом 63. став 3, Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник), у вези предметне јавне набавке која је расписана на основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности, број 8964 од 27.11.2015. године. Допуне решења број 8964-1 од 25.12.2015. године. Решења о именовану комисије за јавну набавку од 27.11.2015. године број 8964/1 у складу са Чланом 54. и 39. Став 4. Алинеја 2. и 3. Закона. Позива за достављање понуда 8964/3 од 18.01.2016. године, објављен у складу са чланом 57. Закона дана 18.01.2015. године, на Порталу УЈН и сајту Наручиоца.

**Предмет:** Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 123/2015

### СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ- ПО ПАРТИЈАМА

ОРН: 31681200 Електричне пумпе

Партија I	Сервис циркулационих пумпи - Wilo
Партија II	Сервис циркулационих пумпи - Grundfos
Партија III	Сервис циркулационих пумпи - Sever
Партија IV	Сервис циркулационих пумпи - Imp

- **Заинтересовано лице** које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности, доставио је Наручиоцу писани захтев електронским путем дана 20.01.2016. године, у складу са Чланом 20. Став 2. и 6. којим **Заинтересовано лице** захтева додатно објашњења и одговор на следеће питање;

Достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

#### 1. Извод из Питања:

"... imam sledeća pitanja vezano za tipove pumpi Grundfos:

R.Br1. UPS50 - Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati da li je u pitanju monofazna ili trofazna pumpa, takođe su navedene tri snage 360W, 720W, 1000W koje se pretpostavljan odnose na snage pri sve tri brzine? Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedene su tri stavke za ležajeve?

R.Br2. UPS65 - Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati da li je u pitanju monofazna ili trofazna pumpa, takođe su navedene tri snage 490W, 1150W, 1550W koje se pretpostavljan odnose na snage pri sve tri brzine? Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedene su tri stavke za ležajeve?

R.Br3. TP-TPE80- Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati da li je u pitanju monofazna ili trofazna pumpa, takođe su navedene četiri snage 1,1kW, 2,20kW, 4kW, 5,5kW, na šta se odnosi 5 vrednosti snaga elektromotora? Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedeno je pet stavki za ležajeve?

R.Br4. TP-TPE100- Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati da li je u pitanju monofazna ili trofazna pumpa, takođe su navedene četiri snage 3kW, 4kW, 5,5kW, 7,5kW, na šta se odnosi 4 vrednosti snaga elektromotora? Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedeno je 4 stavke za ležajeve?

R.Br5. TP-TPE125- Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati koji je tačno model pumpe, takođe su navedene četiri snage 4kW, 5,5kW, 7,5kW, 11kW na šta se odnosi 4 vrednosti snaga elektromotora? Postoje samo dva ležaja u pumpi, navedeno je 4 stavke za ležajeve?



## ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац Web : [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs), e-mail : [jpt@toplifikacija.rs](mailto:jpt@toplifikacija.rs)  
Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба) Факс : 012/542-543

R.Br6. TP-TPE150- Nije napisan produkt broj pumpe, iz tog razloga ne možemo znati koji je tačno model pumpe, такође су наведене 3 снаге 7,5kW, 11kW, 15kWна шта се односи 3 вредности снага електромотора? Postoje samo dva лежаја у pumpи, наведено је 3 ставке за лежајеve?  
...? "

**Одговор на питање:** На основу Вашег постављеног питања и захтева за појашњењем а везано за Образац бр. 11 Предмер и предрачун добара за Партија I Сервис циркулационих пумпи - Wilo, страна 24-26 од 42 предметне конкурсне документације достављамо следеће образложење: За позиције 1-2 UPS; Не постоји дефинисан продукт број пумпе, наведене пумпе су трофазне, снаге максималне тробрзинских пумпи по моделима 60/2F, 120/2F и 180/2F. Позиције лежајеви су за величине 60/2F, 120/2F и 180/2F.

Образац бр. 11 Предмер и предрачун добара за Партија I Сервис циркулационих пумпи - Wilo, страна 24-26 од 42 предметне конкурсне документације достављамо следеће образложење: За позиције 3-6 TP-TPE; Не постоји дефинисан продукт број пумпе, наведене пумпе су трофазне. Снаге које су наведене су снаге различитих пумпи по карактеристикама а истог уградбеног пречника.

Захтев заинтересованог лица достављен је у предвиђеном року. Одговор и појашњење на достављен захтев, биће без одлагања објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"  
ПОЖАРЕВАЦ