



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

Факс :

Број: 5667/3-1

Датум: 06.08.2015.

Место: Пожаревац

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама у вези јавне набавке расписане на основу Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности број 5667 од 23.07.2015. године и Позива за достављање понуда 5667/3 од 29.07.2015. године, објављен и достављен у складу са Чланом 55. закона, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Додатне информације, појашњење на достављено питање ЈНМВ 129/2015

- **Заинтересовано лице** које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности;

Број ЈНМВ 129/2015 - РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС

- Упућен је Наручиоцу писани захтев од 03.08.2015. године електронском поштом, којим **Заинтересовано лице** захтева додатно објашњења и одговор на следеће питања;

1. Извод из Питања:

"... U tehničkoj specifikaciji se pozivate na standard za ispitivanje materijala I u prilogu dostavljate broj filmova po zavarenom spoju, koji nije u skladu sa pomenutim standardom. Da li će se ispitivanje vršiti u skladu sa važećim standardom ili mimo standarda, u skladu sa tehničkom specifikacijom u konkursnoj dokumentaciji? Sa prilogom Tablice u skladu sa standardom SRPS EN 17636-1 za klasu B..."

Одговор на питање:

Комисија разматрајући ваше питање, прихвата вашу сугестију у вези важећег стандарда на основу чега проистиче и измена техничке спецификације и усклађивање са стандардом а самим тим и конкурсне документације.

На основу изнетог долази до измене и допуне конкурсне документације која ће бити објављена у складу са Чланом 63. Став 1. ЗЈН, из наведеног проистиче и померање рока за подношење понуда у складу са Ставом 5. наведеног члана.

2. Извод из Питања:

"... Što se tiče ТЕННИЧКОГ КАПАЦИТЕТА, nije naveden broj traženih defektoskopa defektoskopa.

Takođe nije definisano da li u skladu sa standardom defektoskopi moraju da imaju izvor Se75, ili je moguće mimo standarda priložiti defektoskope sa drugim izvorima ..."

Одговор на питање:

Број дефектоскопа који ће се користити за предметну услугу на терену одређује Извршилац али тако да испуни захтеве Наручиоца везане за квалитет услуге и рок. Дефектоскопи морају имати извор у складу са важећим стандардом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
ПОЖАРЕВАЦ