

Република Србија  
**ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ**  
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  
Број: **4578/2**  
06.07.2017. године  
**П о ж а р е в а ц**

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 1.3.12/2017**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 1.3.12/2017, **Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ђириковац, ОРН 45232140**-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 04.07.2017. године у 22,21 часова часова (иако је у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији назначено да се сви захтеви за додатним информацијама путем е - mailа, шаљу само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова). Обзиром на напред изнето, рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 , 14/15 и 68/15) почиње да тече 05.07.2017. године када је питање и заведено под бројем 4578. Наведеним е-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:

**ПИТАЊЕ 1:**

Да ли иста особа може да управља процесом заваривања (14731) и димензино- визуелном контролом (9712), нормално под условом да поседују обе лиценце?

**ОДГОВОР 1:**

Иста особа може да управља процесом заваривања (14731) и димензино- визуелном контролом (9712), под условом да поседује обе лиценце.

**ПИТАЊЕ 2:**

У документацији је наведено да се за заваривање користи поступак 111 и за дебљине испод 3 mm користи поступак 311.

**Питање:** Да ли може да се користи за дебљине преко 3 mm уз поступак 111 да се дода и поступак 141 ( уз одговарајућу технологију и касније потврду технологије) а за цеви дебљине испод 3 mm дебљине уместо поступка 311 ( који се по стандарду заваривања цеви третира као застарео поступак) користи 141 (уз одговарајућу технологију и касније потврду технологије).

**ОДГОВОР 2:**

Поступци 111 и 141 могу да се користе за све пречнике и дебљине зида цевовода, 311 може (а не мора) само до дебљине зида 3 mm што је у ствари за пречнике цевовода мање од 88,9 mm.

Технологија заваривања се квалификује пре почетка извођења радова у присуству овлашћеног лица инвеститора.

**ПИТАЊЕ 3:**

Ако се поступак 111 ради искључиво целулозном електродом (технологија и потврда технологија је за исту) којој сушење није потребно ( по препоруци произвођача чак и штетно, због високог процента водоника у себи). Да ли понуђач у списку своје опреме мора да поседује пећ за сушење и тобололац?

**ОДГОВОР 3:**

Ако се поступак 111 ради искључиво целулозном електродом (технологија и потврда технологија је за исту) којој сушење није потребно ( по препоруци произвођача чак и штетно, због високог процента водоника у себи) понуђач не мора у списку своје опреме да поседује пећ за сушење и тобололац.

**ПИТАЊЕ 4:**

Колико конкретно мора да буде само вариоца уколико је дефинисано?

**ОДГОВОР 4:**

**Није дефинисан број варилаца. Извођач радова сам планира број радника у складу са дефинисаним роком изградње.**

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs)

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**