

Република Србија  
**ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ**  
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку  
Број: **4631/4**  
10.07.2017. године  
**П о ж а р е в а ц**

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ  
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП  
1.3.12/2017**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 1.3.12/2017, **Машински и грађевински радови на локацији: топлификација села Ћириковац, ОРН 45232140**-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 07.07.2017. године у 13,44 часова који је заведен под бројем 4631/3. Наведеним е-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:

Јавном набавком број ОП 1.3.12/2017, у делу 6.1.2. став 3, тражи се да "понуђач мора да има запослене завариваче који поседују важеће уверење о оспособљености у складу са одредбама стандарда SRPS EN 287-1 од стране тела за сертификацију особља акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 1704 или контролног тела акредитованог у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17020".

Како је стандард SRPS EN 287-1 укинут и мења га стандард SRPS EN ISO 9606-1, наше питање гласи:

**ПИТАЊЕ 1:**

ДА ЛИ СЕ ПРИЗНАЈУ АТЕСТИ ЗАВАРИВАЧА КОЈИ СУ РАЂЕНИ ПО ТРЕНУТНО ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА ТЈ. SRPS EN ISO 9606-1 ?

**ОДГОВОР 1:**

Наручилац ће прихватити атесте заваривача који су рађени по тренутно важећем стандарду SRPS EN ISO 9606-1.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs)

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**