



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

Факс :

Наш број: 4398/3-1

Ваш број: _____ од 20.07.2017. године

Место: Пожаревац

21. августа 2017. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавне набавке која је расписана на основу донете Одлуке о покретању јавне набавке, број 4398 од 26.06.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 4398/3 од 19.07.2017. године, објављеног дана 19.07.2017. године на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2017

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ОРН: 44163000

Партија I **Набавка арматуре - секциона**

Партија II Набавка арматуре - сигурносне и арматуре за одваздушивање

Партија III Набавка арматуре - запорне и остало

Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом дана 20.07.2017. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 5000 дана 21.07.2017. године којим

Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор а у вези Партија I Набавка арматуре - секциона на следећа питања;

Извод из Питања:

"... Везано за јавну набавку бр. 1112/2017 – за Партију 1 : Набавка арматуре – секциона, у конкурској документацији на страни 21 је наведено да је понуђач дужан да у фази нуђења достави:

- *Сертификат о усаглашености са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС", бр.87/2011) издатом од стране акредитованог тела.*

Горе наведени сертификат се, према Закону о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Члан 9, издаје пре стављања производа у употребу у Републици Србији.

Молимо Вас да унесете измену у конкурсној документацији везано за наведени сертификат на начин да он буде захтеван приликом испоруке опреме, а у фази понуде евентуално да захтева следеће:

„Понуђач уз понуду доставља уговор са Именованим телом за оцењивање усаглашености, и да ће се оцењивање усаглашености реализовати након производње а пре испоруке."...?

Одговор на питање:

У случају предметне опреме, у складу са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС", бр. 87/11), примењивани модули подразумевају да је пре испоруке урађен преглед типа, обезбеђен квалитет производње и издат сертификат о усаглашености.



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

Факс :

Такође, у складу са горе наведеним правилником, произвођач или његов заступник мора да обезбеди да Декларација о усаглашености и сертификат о усаглашености који је издало тело за оцењивање усаглашености - именовано тело буду расположиви на захтев, тј. за конкретну испоруку.

Конкурсном документацијом је тражено да предметна опрема већ поседује Потврду о усаглашености у складу са захтевима Директиве за опрему под притиском (PED) 2014/68/EU (раније 97/23/EC) издатом од стране именованог тела. У случају поседовања потврде о признавању иностраних исправа издатом од стране надлежног министарства иста се прихвата и искључује поседовање сертификата о усаглашености у складу са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС“, бр. 87/11).

На основу претходно наведеног, комисија не прихвата вашу сугестију и остаје при раније објављеној конкурсној документацији, условима и начину доказивања истих.

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне документације и померања рока за достављање понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
ПОЖАРЕВАЦ