



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

Факс :

Наш број: 4398/3-2

Ваш број: _____ од 10.08.2017. године

Место: Пожаревац

10. август 2017. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавне набавке која је расписана на основу донете Одлуке о покретању јавне набавке, број 4398 од 26.06.2017. године и Позива у поступку за достављање понуда 4398/3 од 19.07.2017. године, објављеног дана 19.07.2017. године на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2017

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ОРН: 44163000

Партија I Набавка арматуре - секциона

Партија II Набавка арматуре - сигурносне и арматуре за одваздушивање

Партија III Набавка арматуре - запорне и остало

Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом дана 08.08.2017. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 5887 дана 08.08.2017. године којим

Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор а у вези **Партија I Набавка арматуре - секциона** на следећа питања;

Извод из Питања 1:

"... Konkursnom dokumentacijom su predviđene sukcesivne isporuke, prema konkretnom pisanom zahtevu Narucioca. Da li se Narucilac obavezuje da ce se u tim pisanim zahtevima u zbiru zaista poruciti sva kolicina opreme iz Obrasca 10-1..?"

Одговор на питање:

Да, количине које су наведене у предмери и предрачуноу се испоручују у целости.

Извод из Питања 2:

"...Da li su moguca odstupanja u kolicinama/dimenzijama u tim pisanim zahtevima, u odnosu na kolicine/dimenzije navedene u Obrascu 10-1...?"

Одговор на питање:

Није могуће одступање у количинама и димензијама.

Извод из Питања 3:

"...Da li je moguće da Narucilac ne poruci sve ugovorene kolicine, odnosno da deo ugovorenih sredstava ostane nerealizovan?..."

Одговор на питање:

Количине које су наведене у предмери и предрачуноу се испоручују у целости.

Извод из Питања 4:

"...Obrazac br. 10-1, traže se ugradbene mere u skladu sa SRPS EN12982. Navedeni standard je obiman i pruža više mogućnosti za ugradbene mere za isti proizvod. Molimo definisite preciznije na koji red standarda se misli.



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

Факс :

Alternativno predlog da navedete opseg ugradbenih mera koji je vama prihvatljiv u milimetrima, radi preciznosti. ..."

Одговор на питање:

Минималне уградне дужине за веће пречнике (DN200 - DN500) треба да одговарају серији 15 у складу са стандардом EN 12982. За мање пречнике (DN25-DN150) минималне уградбене дужине треба да одговарају серији 61 наведеног стандарда.

Извод из Питања 5:

"...Образац бр. 10-1, тражи се да понудјач уз понуду достави оригинал овласћење од произвођача за дистрибуцију добара на територији Републике Србије, уколико понудјач није генерални заступник или произвођач понудјених добара. Да ли се под оригиналом мисли на штампању папирнату форму изјаве са оригиналним отиском печата и потписа?..."

Одговор на питање:

Заступник или произвођач треба да достави оригинал или оверену копију овлашћења.

Извод из Питања 6:

"...Sta prilaze ponudjac koji jeste generalni zastupnik?..."

Одговор на питање:

Заступник или произвођач треба да достави оригинал или оверену копију овлашћења.

Извод из Питања 7:

"...Образац бр. 10-1, тражи се Сertifikat o usaglasenosti sa Pravilnikom SG 87/2011 izdatim od strane akreditovanog tela. Molimo potvrdite da je u pitanju stamparska greska, jer takav sertifikat izdaje imenovano, a ne akreditovano telo...."

Одговор на питање:

Да потврђујемо Вам да је у питању штампарска грешка, уједно вас обавештавамо да се

"акредитовано" мења се у тексту конкурсне документације и гласи

"именовано / нотификовано тело".

Извод из Питања 8:

"...Образац бр. 10-1, тражи се Декларација о усagласености у складу са PED издата од стране акредитованог сертификатног тела. Molimo potvrdite da je u pitanju stamparska greska, jer takvu deklaraciju izdaju proizvođjac opreme i uvoznik opreme (jer uvoznik stavlja robu u promet na trziste Republike Srbije), a ne akreditovano sertifikaciono telo.

Одговор на питање:

Да потврђујемо Вам да је у питању штампарска грешка, уједно вас обавештавамо да се

"акредитовано" мења се у тексту конкурсне документације и гласи

"именовано / нотификовано тело".

Извод из Питања 9:

"...Образац бр. 10-1, да ли се уместо захтеваног 2.2 EN10204 може приложити пример атеста 3.1 EN10204 за неку од ранијих испорука тог типа славина који се сада нуди? Аtest 3.1 је детаљнији од 2.2 и надамо се да је прихватљиво...."

Одговор на питање:

Потребно је доставити пример извештаја 2.2 или уверења 3.1 и Изјаву произвођача о усagласености понуде са захтевима у наруџбини.



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

Факс :

Извод из Питања 10:

"...Образак бр. 10-1, тражи се пример извештаја о испитивању на притисак издатим од стране акредитоване лабораторије. Да ли је у питању грешка, односно да ли је дозвољено доставити пример извештаја о испитивању на притисак издатим од стране произвођача?"

Подсећамо да ову врсту опреме увек испитује произвођач на својим испитним столовима, као завршну контролу квалитета, а пре него опрема напусти фабрику. Акредитована лабораторија се ангажује тек по потреби и на конкретан захтев купца. Нема ни смисла достављати у понуди пример таквог извештаја када се у фази испоруке не захтева ангажовање акредитоване лабораторије...."

Одговор на питање:

У фази нуђења доставља се пример извештаја о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије док се у фази испоруке доставља извештај који се односи на испоручене вентиле. У том смислу, испоручена арматура мора бити праћена:

- Документима о специфичном контролисању 3.2 у складу са стандардом SRPS EN 10204;
- Декларацијом о усаглашености у складу са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС“, бр.87/2011);
- Извештајима о испитивању P10, P11, P12 у складу са SRPS EN 12266-1, издатим од стране акредитоване лабораторије.

Извод из Питања 11:

"...Образак бр. 10-1, у фази испоруке се захтева атест 3.2 EN10204. Молимо потврдите да није у питању грешка да се такав атест захтева за пречнике DN25-DN150? Ти пречници се праве у великосеријској производњи, знатно поскупљује и цени непрактичним захтев за атестом 3.2, нарочито због sukcesivnog поручивања опреме. Обично се такав атест захтева за веће пречнике, на пример DN200-DN500, и било би рационално тек уколико би се све количине из спецификације поручиле одједном...."

Одговор на питање:

Усваја се предлог потенцијалног понуђача, те је само за веће пречнике од DN 200 до DN 500 потребно доставити документ о специфичном контролисању 3.2 у складу са EN 10204.

Извод из Питања 12:

"... Образак бр. 10-1: Молимо блаже описите појам "са пуном" куглом. На шта се тачно мисли? Да ли се мисли на стандард EN1983, слика 3а, где су приказане могуће изведбе кугли?..."

Одговор на питање:

Усвајамо сугестију потенцијалног понуђача, уједно појашњавамо да под "пуна кугла" подразумева да буде израђена од једног типа материјала и то нерђајућег челика.

Обавештавамо вас да се " пуна кугла " мења се у тексту конкурсне документације и гласи " кугла израђена од истог типа материјала".

Извод из Питања 13:

"...Kako се у фази понуде доказује да су славине понудјене са пуном куглом?..."

Одговор на питање:

Изјавом произвођача о усаглашености понуде са захтевима у наруџбини, да су понуђене славине у потпуности са "куглом израђеном од истог типа материјала" оригинал или оверена копија.



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2, 12000 Пожаревац

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

jpt@toplifikacija.rs

Телефони : 012/542-542 (директор), 012/542-785 (секретарица), 012/975 (дежурна служба)

Факс :

012/542-543

Извод из Питања 14:

"...Kako se u fazi isporuke vrsi kontrolisanje, odnosno dokazivanje da su slavine isporucene sa punom kuglom?..."

Одговор на питање:

Врши се комисијско узорковање и провера на лицу места, односно квалитативан и квантитативан пријем добара од стране именоване комисије сачињене од стручних лица а у складу са интерним правилником Наручиоца.

Извод из Питања 15:

"...Da li ostajete pri zahtevu i da slavine DN25-DN150 budu sa punom kuglom, ili taj zahtev vazi samo za slavine DN200-DN500?..."

Одговор на питање:

Кугла треба да буде израђена од једног типа материјала односно у складу са претходним усвојеним "куглом израђеном од истог типа материјала".

Извод из Питања 16:

"...Da li zahtev za punom kuglom istovremeno znaci i da slavine moraju da budu sa dvostrukim ulezistenjem, precnici DN200-DN500? Molimo da precizirate ove zahteve jer svi imaju znacajnog uticaja na cenu proizvoda, odnosno postoji velika mogucnost da ponude prevazidju predvidjeni budzet ukoliko ostanete pri svim tehnickim zahtevima...."

Одговор на питање:

Славине не морају да буду са двоструким улежиштењем.

Извод из Питања 17:

"...Koји је maksimalni dozvoljeni rok isporuke за Partiju I?..."

Одговор на питање:

По обостраном потписивању уговора, а након доношења Одлуке о додели уговора и стицања законских услова израђује се динамички план испоруке добара и усаглашавање са испоручиоцем истих. На постављено питање одговор је да је за Наручиоца прихватљив усаглашен рок испоруке од 90 календарских дана.

Извод из Питања 18:

"...Da li slavine moraju biti ispitane i prema standardu EN12266-2 deo F20(test funkcionalnosti)?.."

Одговор на питање:

Све славине треба да буду функционално испитане у складу са процедуром F20 неведене у стандарду EN 12266-1. Достављање извештаја о испитивању није обавезујуће.

На основу претходно наведеног, комисија је прихватила делимично сугестије заинтересованог лица, објавила измене које постају саставни део раније објављене конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени. Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне документације и померања рока за достављање понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
ПОЖАРЕВАЦ