

Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: 11035/2
21.12.2017. године
П о ж а р е в а ц

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 1.2.13/2017**

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 1.2.13/2017 **Израда пројекта за грађевинску дозволу станица за подизање притиска, ОРН 71242000**-израда пројекта и нацрта, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-маил-а дана 19.12.2017. године у 10-32 часова. Питање је заведено под бројем 11035. Наведеним е-маил-ом тражи се одговор на следећа питања:

На основу увида у предметну документацију, слободни смо поставити следећа питања за разјашњење:

1. У Пројектном задатку за израду пројектне документације препумпне станице за подизање притиска стоји:

Пројектну документацију урадити у обиму који омогућава добијање свих дозвола и сагласности, израду тендерске документације, уговарање предметне опреме и радова као и извођење свих радова на препумпној станици. Пројектним захтевима је дефинисан обим пројектовања, док је обим пројектне документације дефинисан Законом о планирању и изградњи као и пратећим подзаконским актима.

Под пројектном документацијом се подразумевају:

1. Идејно решење (ИДР)
2. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)
3. Пројекат за извођење радова (ПЗИ)

и остала пројектно техничка документација која ће бити дефинисана локацијским и осталим условима у поступку добијања дозвола и сагласност

Понудом обухватити израду свих пројеката и учешће на добијању свих сагласности и дозволе за извођење пројектованих радова.

Да ли је због потребне Пријаве радова потребно предвидети Идејни пројекат као фазу техничке документације? Молимо за разјашњење.

2. У Условима из просторно-планске и урбанистичке документације стоји:

Пројектну документацију урадити у свему према Плану генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања Града Пожареваца.

Да ли постоји предметни План генералне регулације, односно да ли је званично усвојен?

3. На страни 13 стоји:

1.3. Обим пројекта:

Напајање препумпне станице (ППС) пројектовати из постојеће ТС 110/35 „Пожаревац“ изградњом подземног вода 2x35 kV у рову одговарајућих димензија са одговарајућом механичком заштитом и обележавањем.

Пројекат треба да обухвати:

- Прикључак ППС на ЕДБ 35 kV електричну мрежу према локацијским условима ЕДБ преко МРО са два независна – редувантна извода и одговарајућим мерењем на 35kV или 10kV страни,
- 2 подземна 35kV кабла (од ћелија у ТС „Пожаревац“ до ТС 35/10kV смештене на грађевинској парцели ЈП „Топлификација Пожаревац“) за напајање електричном енергијом планираних потрошача,
- Трансформаторске станице 35/10, 10/04 и 10/069 за напајање свих предвиђених потрошача. Избор трансформатора ниског напона зависи од избора електромоторних погона.

Да ли предвиђеном пројектном документацијом треба обухватити потпуно пројектовање ТС 35/10 kV/kV, ТС 10/0,4 kV/kV и ТС 10/0,69 kV/kV? Скреће се пажња да су то засебни објекти у погледу прибављања Грађевинске дозволе и осталих сагласности. Молимо за разјашњење.

4. У вези са претходним питањем се скреће пажња да ТС 10/0,69 kV/kV нису типске, те нису обухваћене постојећим Техничким препорукама ЈП ЕПС.

5. На страни 13 стоји:

препорукe.

Осим прилога који су законом предвиђени Главни пројекат треба да садржи још и:

- Израда и попуна мерних листова за избор мерно-регулационе опреме
- Израда листе алармних и блокадних сигнала
- Израда и попуна листе свих електричних мотора и електромоторних преградних и регулационих органа
- Дефинисање метода мерења што подразумева избор врсте давача за свако мерно место, израда техничког листа за сваки давач и све друге апарате у припадајућем мерном колу, израда неопходних прорачуна.

Пошто новим Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) није предвиђен Главни пројекат као фаза техничке документације, потребно је разјаснити да ли се предметни захтеви односе на Пројекат за извођење.

6. На страни 20 стоји:

ККС систем обележавања ће се користити за обележавање препумпне станице, зграда, система, апарата, компоненти итд.

Да ли ће се користити општи ККС систем обележавања, или неког појединачног произвођача?

7. На страни 23 стоји:

5.1. да је сваки именовани пројектант са лиценцом 330 у последњих пет година (2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. година) био ангажован на изради пројектно техничке документације у својству одговорног пројектанта на најмање 1 пројекта на изградњи пумпног постројења у даљинским системима грејања капацитета најмање 2000 m³/h;

За послове на изради пројектно техничке документације у својству одговорног пројектанта за све врсте пумпних постројења, па и за даљинске системе грејања се захтева лиценца 332, колико је нама познато. Молимо за разјашњење.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи:

ОДГОВОР БР. 1

Није потребно предвидети Идејни пројекат (ИДП) јер се по важећем Закону о планирању и изградњи уз пријаву радова не прилаже техничка документација.

ОДГОВОР БР. 2

Пројектна документација ће се радити у складу са локацијским условима које ће издати надлежни орган локалне самоуправе.

ОДГОВОР БР. 3

Пројектом треба обухватити све наведене објекте.

ОДГОВОР БР. 4

Инвеститору нису познате техничке препоруке ЕПС. Тражена ТС10/0,69 kV је неопходна за напајање електромоторних погона и за њу ЕПС дистрибуција мора издати одговарајуће услове. Уколико ТС10/0,69 kV буде изузета из локацијских услова може се укључити у пројекат електромоторних погона.

ОДГОВОР БР. 5

Предметни захтев се односи на пројекат за извођење (ПЗИ).

ОДГОВОР БР. 6

Систем обележавања биће у договору са пројектантом технологије – машинске струке.

ОДГОВОР БР. 7

За пројектанта под тачком 5.1. искључиво је потребна лиценца 330 као што је наведено у конкурсној документацији.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.toplifikacija.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ