



e-mail: jpt@toplifikacija.rs | www.toplifikacija.rs

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" Пожаревац

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

МБ: 07351682 | ПИБ: 101971396 | Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац | Тел: (0800) 105-104, (012) 542-785 (централа), Факс: (012) 542-543

Наш знак: 1638/3-1

ЈНОП 1112/2018

Ваш знак:

_____ / _____

Пожаревац, 23. април 2018.

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавне набавке која је расписана на основу донете Одлуке о покретању јавне набавке, број 1638 од 22.3.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда 1638/3 од 23.3.2018. године, објављеног дана 26.3.2018. године на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Обавештење, додатне информације, на достављена питања ЈНОП 1112/2018
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ОРН: 44163000

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке, доставило је Наручиоцу писани захтев дана 23.04.2018. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 2301 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор.

Претходно наведеним у обавези смо да истакнемо како је допис упућен након последњег рока за додатним информацијама или појашњењима при чему заинтересовано лице може да се укаже на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, што истим није учињено, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Како је крајњи рок за подношење понуда 26.април до 9 сати недвосмислено је да је захтев упућен по истеку рока.

Комисија у свом раду и поред закључка да је дошло до истека рока у складу са Чланом 63. Став 2. ЗЈН, поштујући одредбе Става 3. и 4. истог члана а све у циљу поштовања начела јавних набавки, посебно једнакости понуђача објављује одговоре, односно појашњења на следећа питања пренета у изворном облику, форми и дефиницији као и одговорима од стране стручног дела комисије;

Питање 1. Da li je dozvoljeno ponuditi materijal kugle i vretena i od feritnog ili martenzitnog nerđajućeg čelika?

Одговор: Nije dozvoljeno da se ponudi materijal kugle i vretena od feritnog ili martenzitnog nerđajućeg čelika.

Питање 2. Molimo pojasnite pojam "nemagnetični" nerđajući čelik. Na koji način će se vršiti kontrolisanje stepena magnetičnosti? I austenitni nerđajući čelici mogu biti magnetični u manjoj meri, pa molimo bliže definišite kakav čelik zaista treba da bude (eventualno ako možemo da zamolimo da navedete neke prihvatljive grupe materijala).

Одговор: Pojam magnetičnosti ili nemagnetičnosti može se naći u literaturi, i svaki proizvođača bi trebao da bude upoznat sa tim podatkom. U konkretnom slučaju, prihvatljiv je austenitni nerđajući čelik sa minimalnim sadržajem Cr od 18% i Ni od 8%, odnosno čelik AISI 304 ili 316.



e-mail: jpt@toplifikacija.rs | www.toplifikacija.rs

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" Пожаревац

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжењерине енергетских постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

МБ: 07351682 | ПИБ: 101971396 | Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац | Тел: (0800) 105-104, (012) 542-785 (централа), Факс: (012) 542-543

Питање 3. Uz isporuku se zahteva kompletna dokumentacija kvaliteta ugrađenog materijala, sa obezbeđenom sledljivošću. Molimo bliže pojasnite pojam "sa obezbeđenom sledljivošću". Da li se tu misli da:

svaka slavina mora biti obeležena serijskim brojem, dok se isti taj serijski broj mora nalaziti i na sertifikatu 3.1 EN10204 koji izdaje proizvođač slavine, ili se misli na dostavljanje kompletnih ulaznih sertifikata materijala koje proizvođač nabavlja od svojih podizvođača da bi napravio slavinu? Pretpostavljamo da se mislilo na varijantu pod a), s obzirom na serijsku proizvodnju ovakvih slavina.
Одговор: Uz isporuku se dostavljaju svi ulazni sertifikati materijala koji se ugrađuju u slavinu. Dakle, u pitanju je varijanta pod b).

Питање 3. Da li je dozvoljeno uz isporuku, umesto traženog 3.2, dostaviti samo sertifikat 3.1 EN10204 koji izdaje proizvođač, odnosno ovlašćeno lice proizvođača koje je nezavisno od procesa proizvodnje? U tom sertifikatu su inače uvek precizno navedeni svi materijali od kojih je slavina izrađena i nalazi se serijski broj koji se istovremeno nalazi i na slavini. Da pojasnimo pitanje: Za manje prečnike je traženo kontrolisanje 3.1, a za veće prečnike i 3.1 i 3.2, a za sve prečnike je zahtevano da bude obezbeđena sledljivost. Međutim skrećemo pažnju da se ova vrsta slavina pravi u velikoserijskoj proizvodnji. Ovakav zahtev za kontrolisanjem je izuzetno redak, praktično niko od kupaca i nema ovakve zahteve kada je u pitanju proizvod koji se serijski pravi. U tom smislu je neracionalno, značajno poskupljuje i produžava rokove eventualno prilagođavanje proizvođača zahtevima za konkretne manje količine. Molimo da razmotrite mogućnost pojednostavljenja zahteva, kako bi se ponuda prilagodila tržišnim uslovima.
Одговор: Ostaje pri zahtevu da se za određene prečnike dostavlja sertifikat 3.2 u skladu sa EN 10204. Takođe, navodimo da je sertifikat 3.2 uobičajan zahtev i kada je u pitanju proizvodnja predizolovanih čeličnih cevi. Napominjemo da kao Naručioци imamo pravo da o svom trošku prisustvujemo proverama od strane proizvođača, kao i ispitivanjima od strane akreditovane laboratorije.

Питање 4. Da li je dozvoljeno dostaviti ponudu bez sertifikata SRPS EN ISO 3834 za zavarivački pogon? Ovo pitamo imajući u vidu da se već traži određeni kvalitet materijala, oznake za bezbednu upotrebu proizvoda (CE i 3A znak), garantni rok od 3 godine i sl.
Одговор: Ostaje se pri zahtevu da se u fazi nuđenja dostavi kopija važećeg sertifikata za zavarivački pogon za proizvodnju dobara koji je predmet javne nabavke, SRPS EN ISO 3834 izdat od strane akreditovanog sertifikacionog tela.

Питање 5. U zavisnosti od sadržine Vaših odgovora, molimo razmotrite mogućnost produženja roka za dostavu ponude.

Одговор: Ostajemo pri prethodno definisanom roku za podnošenje ponuda.



e-mail: jpt@toplifikacija.rs | www.toplifikacija.rs

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" Пожаревац

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжињеринг енергетских постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеву; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

МБ: 07351682 | ПИБ: 101971396 | Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац | Тел: (0800) 105-104, (012) 542-785 (централа), Факс: (012) 542-543

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део раније објављене конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени.

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне документације и померања рока за достављање понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
ПОЖАРЕВАЦ