

Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку
Број: **452/2**
24.01.2019. године
П о ж а р е в а ц

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 1.3.5/2019**

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 1.3.5/2019 **Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица), ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања**, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 22.01.2019. године у 13,30 часова. Наведеним е-mail-ом тражи се одговор на следеће питање:

ПИТАЊЕ 1:

Молимо да нам протумачите везано за јавну набавку ЈНОП 1.3.5/2019, ставку 4.2 додатни услови за учешће у поступку.

Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач ако:

5/ Располаже неоспорним капацитетом да је у предходне 3 године кумулативно (2016, 2017, 2018) уградио предизоловане цевне системе називног пречника 406,3x6,3mm до 610,0 x 8,0 mm у дужини од 1000 m трасе.

Питање: да ли то значи да је потребно најмање 1000 m, уграђених цеви пречника 406,3 x 3 mm , 610,0 x 8 mm или је у питању 2000m.

ОДГОВОР 1:

Обзиром да је допловод двоцевни, напојна и повратна цев, дужина трасе од 1.000 m подразумева дужину цеви од 2.000 m.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.toplifikacija.rs

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**