

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП
1.3.5/2019**

1. Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 1.3.5/2019 **Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица), ОРН 45232140**-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 25.01.2019. године у 11,53 часова. Наведеним е-mail-ом тражи се одговор на следеће питање:

ПИТАЊЕ 1:

На основу члана 63. ства 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2018) тражимо следеће појашњење по ЈНОП 1.3.5/2019:

1. На стр. 34 конкурсне документације под ставком 1 – Испорука предизолованих цеви гласи: предизолована цев Ø508,0×6,3/ 630mm.
Да ли можемо понудити предизоловану челичну цев Ø 508,0 x 6,3 / 710mm?

Разлика је у дебљини изолације, а у прилогу Вам достављамо и калкулацију уштеде топлотне енергије и инвестиционох трошкова одражвања поменуте челичне цеви са већом дебљином од оне коју сте тражили.

ОДГОВОР 1:

Пројектом су предвиђене предизоловане цеви Ø508x6,3/670 mm. За овај пречник спољне облоге у пројекту је урађен статички прорачун у складу са могућом геометријом цевовода која се не може значајно мењати (димензије, положај и број компензација, "У", "Л", и "З") јер је условљена многим факторима. Обзиром да се ради о облози коју чини термичка изолација, могуће је понудити предизоловани цевовод бољих термичких карактеристика с тим да се приликом оцена понуда тај фактор неће узимати у обзир. Такође се за већу димензију спољне облоге уз понуду мора приложити и статички прорачун израђен и оверен од стране одговорног пројектанта понуђача којим би се доказала могућност извођења радова у пројектованој геометрији цевовода. Статички прорачун треба урадити за следеће услове: дубина надслоја изнад предизолованих цеви 1,5 m, паратетри радног флуида T=130°C и за напојну и за повратну цев, притисак 16 bar.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.toplifikacija.rs

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**