



Наш знак: 772/3-2 _____ / _____
Ваш знак: _____ / _____

Пожаревац, 21. фебруар 2019. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавне набавке која је расписана на основу донете Одлуке о покретању јавне набавке, број 772 од 30.1.2018. године и Позива у поступку за достављање понуда 772/3 од 1.2.2018. године, објављеног дана 1.2.2019. године на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ 1114/2019

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;
НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ

Орн: 42511110

Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 20.02.2019. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 1299 електронском поштом, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и дефиницији као и одговорима од стране стручног дела комисије;

Питање/ неправилност 1.

"Поштовани, у складу са чланом 63 ЗН достављам Вам захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези припремања понуде по јавном позиву 1114/2019 – Набавка циркулационих пумпи.

У одговорима на постављено питање сте констатовали да се „ради о техничкој грешци приликом израде техничке спецификације. Наведена грешка биће отклоњена кроз измену Конкурсне документације у делу који сте навели“,

али сте у измењеној конкурсној документацији измену урадили на страни 19 – позиција 1 а не у позицији 2. Сматрамо да је опет у питању техничка грешка, те вас молимо да потврдите да се ради о грешци и исправите техничку документацију, сада и у позицији 1 и у позицији 2"

Одговор и појашњење на претходно постављено; Да, потврђујемо да се ради о техничкој грешци приликом израде техничке спецификације. Наведена грешка биће отклоњена кроз измену Конкурсне документације у делу који сте навели.

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће заинтересованог лица, појашњење постаје постају саставни део раније објављене конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени.

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца са изменом конкурсне документације, без померања рока за достављање понуда.