



Наш знак: 1819/3-2  
3042 / 25.04.2019  
Ваш знак:  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Пожаревац, 25. април 2019. године

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавне набавке која је расписана на основу донете Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 1819 од 12.3.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 1819/3 од 28.3.2019. године, објављеног дана 28.3.2019. године на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

**Предмет:** Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2019

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;

### НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ОРН: 44163000

Партија I      Набавка арматуре - секциона

Партија II     Набавка арматуре - ручне запорне и регулационе

Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 24.4.2019. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 3042 / 25.04.2019 путем електронске поште, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и дефиницији као и одговором од стране комисије;

**Питање/ неправилност 1.** "Везано за јавну набавку: 1112/2019 - ЈНОП РР- Набавка арматуре -ручне запорне, регулационе и секционе, молимо вас за следеће појашњење:

На страни 19/28 конкурсне ЈН 1112/2019 ЈНОП ПП документације у делу:

Понуђач је дужан да у фази нуђења достави: под "-" број 9: пример извештаја о испитивању П1,П11,П12 у складу са SRPS EN 12266-1, издатим од стране акредитоване лабораторије"

Питање: Да ли је потребно доставити примере извештаја са дијаграмом где се види промена притиска у времена.

**Одговор и појашњење на претходно постављено;** Потребно је доставити примере извештаја о испитивању сва три теста (П10,П11,П12) дефинисана стандардом SRPS EN 12266-1. Саставни део сваког извештаја, поред табеларно приказаних вредности, је и дијаграм на коме се једнозначно види промена притиска и време трајања испитивања

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће заинтересованог лица, појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени.

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне документације и померања рока за достављање понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"  
ПОЖАРЕВАЦ