



Наш знак: 1819/3-4

Пожаревац, 7. мај 2019. године

_____ / _____

Ваш знак:

_____ / _____

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавне набавке која је расписана на основу донете Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 1819 од 12.3.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 1819/3 од 28.3.2019. године, објављеног дана 28.3.2019. године на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП ПП 1112/2019
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;

НАБАВКА АРМАТУРЕ-РУЧНЕ ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ

ОРН: 44163000

Партија I Набавка арматуре - секциона

Партија II Набавка арматуре - ручне запорне и регулационе

Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 30.4.2019. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 3123 дана 3.5.2019. године, путем електронске поште, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и дефиницији као и одговором од стране комисије;

Питање 1. "Vezano za Javnu nabavku br. 1112/2019 - Partija I - Nabavka armature - sekciona, molimo Vas za sledeće pojašnjenje:

Na strani 19 konkursne dokumentacije u Obrascu br. 9-1 "Техничка спецификација, квалитет, преглед предрачун" у делу где је наведена документација коју треба доставити у фази нуђења је наведено следеће:

"Копију важећег сертификата за заваривачки погон за производњу добара коју је предмет јавне набавке, SRPS EN ISO 3834-2 издат од стране акредитованог сертификационог тела;"

Уколико произвођач поседује CE знак и 3A знак, тј. сертификат о усуглашености са Директивом за опрему под притиском PED 2014/68/EU и сертификат о усуглашености са Правилником о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усуглашености опреме под притиском ("Службени гласник РС", бр. 87/2011), то значи да произвођач има сертификоване варијете и одговарајуће производне погоне за производњу опреме под притиском. Тражени сертификат SRPS EN ISO 3834-2 није обавезно поседовати за производњу опреме под притиском (што је и коментар више Именованих тела које смо контактирали).

Поред свега наведеног и документације коју тражите у tenderу, ваш захтев за овим сертификатом је неоснован или наводи на мишљење да је захтев за предметним сертификатом favorizovanje једног понуђача.

Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i izbacite zahtev za sertifikatom SRPS EN ISO 3834-2."

Одговор и појашњење на претходно постављено; Директивом за опрему под притиском PED 2014/68/EU нису дефинисани општи захтеви квалитета код заваривања, а што јесте обухваћено са EN ISO 3834-2. Са обзиром да се делови траженог добра добијају специјалним поступком спајања метала, заваривањем, сматрамо обавезујућим поседовање траженог сертификата.



e-mail: jpt@toplifikacija.rs | www.toplifikacija.rs

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" Пожаревац

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање и експлоатацију термотехничких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; за производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеву; за производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

МБ: 07351682 | ПИБ: 101971396 | Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац | Тел: (0800) 105-104, (012) 542-785 (централна), Факс: (012) 542-543

Такође, на основу наших сазнања, постоји више произвођача арматуре који поседују наведени сертификат, чиме је обезбеђено начело конкуренције тако да се не ради о дискриминаторском услову.

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће заинтересованог лица, појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени.

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне документације и померања рока за достављање понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
ПОЖАРЕВАЦ