



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)
012/542-543

Факс :

Наш знак: 3430/3-1

_____ / _____

Пожаревац, 11. јун 2019.

Ваш знак:

_____ / _____

У складу са Чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавне набавке која је расписана на основу донете Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 3430 од 20.5.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 3430/3 од 4.6.2019. године, објављеног на порталу УЈН у складу са Чланом 55. Закона и конкурсне документације, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

Предмет: Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНОП 114/2019

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке;

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 44163120.

Достављен је Наручиоцу писани захтев дана 10.6.2019. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 3994 путем електронске поште, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и дефиницији као и одговором од стране комисије;

Захтев/ питање/ појашњење;

У делу техничке документације, на страни 22 у делу **Термичка изолација**, тражите да тврда пена буде добијена хемијском реакцијом полиола (компонента А) и изоцијаната (компонента Б) уз примену циклопентана као погонског гаса.

Што се тиче захтева да се упењавање врши са циклопентаном као експанзионим агенсом, немате право да прописујете технологију рада произвођача. Начин производње је искључиво право произвођача, што је јасно дефинисано стандардом SRPS EN 253 (на који се позивате) тачка 4.4 Polyurethane rigid foam insulation (PUR), тачка 4.4.1.Composition.

У стандарду SRPS EN 253 нигде се не помиње циклопентан, па предлажемо да тај захтев повучете.

Одговор и појашњење на претходно постављено;

Прихвата се захтев за повлачењем наведеног дела услова из Конкурсне документације предметне набавке, описаног претходним наведеним од стране Заинтересованог лица, потенцијалног понуђача.

У делу Конкурсне документације под насловом Техничка спец. квалитета, Образац бр.9, на страницама од 19 до 25 од укупног 33 страна, конкурсне документације. На страни 22 у поднаслову **Термичка изолација** у првом ставу након " Као термичка изолација се користи полиуретанска тврда пена добијена и испитана у складу са стандардом SRPS EN 253, хемијском реакцијом полиола (компонента А) и изоцијаната (компонента Б)" ставља се тачка а брише део " уз примену циклопентана као погонског средства" тако да са наведеним изменама гласи:



ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ

Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије, експлоатацију и одржавање термичких уређаја и инсталација и инжењеринг енергетских постројења и инсталација ; производњу гаса и дистрибуцију гасовитих горива преко система цеви ; производњу гаса за комуналне сврхе и дистрибуцију гаса

Адреса : Трг Радомира Вујовића 2 , 12000 Пожаревац
jpt@toplifikacija.rs

Web : www.toplifikacija.rs

e-mail :

Телефони : 012/542-542 (директор) , 012/542-785 (секретарица) , 012/975 (дежурна служба)

Факс :

012/542-543

"Као термичка изолација се користи полиуретанска тврда пена добијена и испитана у складу са стандардом SRPS EN 253, хемијском реакцијом полиола (компонента А) и изоцијаната (компонента Б)."

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење, прихватила захтев, отклонила нејасноће заинтересованог лица са наведеним изменама, појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок за достављање понуда остаје неизмењен.

Појашњење и одговор са изменом биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈПТ