



Наш знак: 8698/3-1

Пожаревац, 5. децембар 2019. године

--/--/--

Ваш знак:

Decembar 04.2019 2:58PM

У складу са Чланом 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), подзаконских аката Члан 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Сл. гласник РС», број 29/13 и 104/2013, у даљем тексту: Правилник).

У поступку јавне набавке која је расписана на основу донете Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 8698 од 28.11.2019. године и Позива у поступку за достављање понуда 8698/3 од 3.12.2019. године, објављеног дана 3.12.2019. године на порталу УЈН и интернет страници Наручиоца у складу са Чланом 55. Закона, достављамо Вам појашњење и одговор у вези предметне јавне набавке:

**Предмет:** Додатне информације, појашњење на достављена питања ЈНМВ1216/2019

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију у поступку јавне набавке; Јавна набавка услуга: **ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА**  
Орн: 71353200,

Редни број јавне набавке је: **1216/2019 ЈНМВ од 28. новембра 2019. године.**

Достављен је Наручиоцу писани захтев, електронском поштом, дана 4.12.2019. године, заведен од стране Наручиоца са бројем 8957 дана 5.12.2019. године, којим Заинтересовано лице захтева додатно објашњења и одговор на следећа питања пренета у изворном облику, форми и дефиницији као и одговором од стране стручног дела комисије;

**Питање:**

1. Када је реч о техничком капацитету, као услов се захтевају minimum 2 ( две ) digitalne kamere minimalne rezolucije 20MPix или bolje за snimanje са површине земље и из ваздуха - Molim Vas да нам детаљније наведете спецификацију тражених камера - да ли то могу бити обични ( standardni ) digitalni fotoaparati ( kamere ) одговарајуће резолуције или је потребно да то буде нека друга врста камере и која ( npr да ли је услов да обе камере могу да се користе са дрона или је довољна само једна )?

**Одговор и појашњење на претходно постављено;**

Izvođač radova треба да поседује digitalnu kameru уз сваку termovizijsku која snima са земље и из ваздуха (на дрону). Navedena kamera мора да beleži digitalni snimak tražene rezolucije (video zapis или digitalna fotografija) истовремено уз termografski snimak како би сваки termografski snimak био праћен digitalnim snimkom.

**Питање:**

2. Када је реч о услову који се односи на kadar, navodi се да ponuđač мора raspolagati одређеним кадром - шта podrazumevate под raspolaganjem- да ли ponuđač takav kadar мора имати у радном односу или је могуће да takav kadar и angažuje по основу nekog другог ugovora predviđenog Zakonom о раду, а који није ugovor о раду?

**Одговор и појашњење на претходно постављено;**

Izvođač треба да raspolaze кадровским капацитетом, а основ angažovanja треба да буде у складу са Zakonom о раду.

**Питање:**

3. Такође, када је реч о raspolaganju одређеном опремом- да ли под raspolaganjem podrazumevate власништво, или и неки други вид raspolaganja као што је, recimo, raspolaganje на основу ugovora о закупу опреме?



### **Одговор и појашњење на претходно постављено;**

Prihvata se i vlasništvo i ugovor o zakupu.

### **Питање:**

4. Kada je reč o 2 termografske kamere sa tipom detektora minimalne termalne rezolucije 640 x 480 piksela ili bolje za snimanje sa površine zemlje i iz vazduha - da li pod tim podrazumevate da 1 kamera bude za snimanje iz vazduha, a jedna sa površine zemlje, s obzirom da kamera koja služi za snimanje iz vazduha, napajanje dobija od drona na koji je i nakačena i ne može se koristiti za snimanje sa površine zemlje? - ovo isto pitanje se odnosi i na 2 digitalne kamere navedene u pitanju broj 2.

### **Одговор и појашњење на претходно постављено;**

Izvođač radova treba da poseduje digitalnu kameru uz svaku termovizijsku koja snima sa zemlje i iz vazduha (na dronu). Navedena kamera mora da beleži digitalni snimak tražene rezolucije (video zapis ili digitalna fotografija) istovremeno uz termografski snimak kako bi svaki termografski snimak bio praćen digitalnim snimkom.

На основу претходно наведеног, комисија је дала појашњење и отклонила нејасноће заинтересованог лица, појашњење постаје саставни део раније објављене конкурсне документације и позива за достављање понуда, рок и услови остају неизмењени.

Уједно Вас обавештавамо, појашњење и одговор биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца без измене конкурсне документације и померања рока за достављање понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈПТ