

Република Србија
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-
Број: 1323/2
04.03.2020. године
П о ж а р е в а ц

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП
1.3.5/2020**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 1.3.5/2020- **Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС Моравска 22, ОРН 45232140**-радови на изградњи мреже градског грејања, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 03.03.2020. године у 10,50 часова којим тражи одговор на следеће питање:

ПИТАЊЕ:

Обраћамо Вам се по питању ЈН ОП 1.3.5/2020 године -Моравска 22 и поставићемо вам једно питање као потенцијални понуђач.

Ви сте након објављивања Јавне набавке ЈН ОП 1.3.5/2020 извршили измену конкурсне документације где смо приметили да сте избацили првобитно упутство о избору поступка заваривања цевовода дебљине зида до 3 mm где сте тада поменули да се предизоловане цеви до 3 mm дебљине зида могу заварити и аутогеним поступком.

У измењеној конкурсној документацији ЈНОП 1.3.5.2020 сте ставили да се предизоловане цеви до 3 mm изводе искључиво TIG поступком.

Подсећамо Вас да се уградња предизоловаог цевовода за даљинско грејање обавља у складу са стандардом EN 13941 где су тачком 7.5.3 прихватљиви сви процеси заваривања за дебљине зида до 3 mm .

Обзиром на квалификовану технологију заваривања коју поседујемо и која је урађена у складу са EN ISO 15607 и усклађена са горе поменути стандардом за уградњу предизолованих цевовода, сматрамо да Ваш захтев представља дискриминацију већег дела потенцијалних понуђача и предлажемо да захтев за одређеним поступком заваривања повучете из конкурсне документације.

ОДГОВОР:

Наручилац се определио за одређене поступке заваривања у складу са свим досадашњим искуствима на многим градилиштима резултатима РО контроле заварених спојева од стране акредитоване независне организације и у складу са техничким условима и квалитетом који се захтева.

Такав захтев је дефинисан и конкурсном документацијом како би потенцијални понуђачи приликом подношења понуда имали јасну слику о захтеваним поступцима заваривања и у складу са тим формирали коначну цену предметних радова. Стога, Наручилац остаје при првобитним условима наведеним у конкурсној документацији.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.toplifikacija.rs