

**Стручни извештај о безбедности, функционалности и усаглашености са техничком документацијом унутрашње инсталације централног грејања колективног објекта**

страна 1/2

**Подаци о Инвеститору:**                      шифра партнера: \_\_\_\_\_ (шифру попуњава ЈПТ)

Назив Инвеститора	
Лице за контакт	
Телефон	
Потпис	

**Подаци о објекту:**

Адреса објекта који се прикључује			
Врста објекта	<input type="checkbox"/> Стамбена зграда	<input type="checkbox"/> Стамбено-пословна зграда	
Намена простора	Стамбени		
Грејна површина (m <sup>2</sup> )		Грејна запремина (m <sup>3</sup> )	
Снага пројектована (W) режим 85/67°C		Снага пројектована (W) режим 90/70°C	
Снага изведена (W) режим 85/67°C		Снага изведена (W) режим 90/70°C	

Намена простора	Пословни		
Грејна површина (m <sup>2</sup> )		Грејна запремина (m <sup>3</sup> )	
Снага пројектована (W) режим 85/67°C		Снага пројектована (W) режим 90/70°C	
Снага изведена (W) режим 85/67°C		Снага изведена (W) режим 90/70°C	

Укупно за цео објекат	Стамбени + пословни		
Грејна површина (m <sup>2</sup> )		Грејна запремина (m <sup>3</sup> )	
Снага пројектована (W) режим 85/67°C		Снага пројектована (W) режим 90/70°C	
Снага изведена (W) режим 85/67°C		Снага изведена (W) режим 90/70°C	

**Прилози уз Извештај:**

1. Елаборат о расподели заједничке потрошње,
2. Записник о активирању уређаја за расподелу потрошње,
3. Уговор са фирмом која ће у име Инвеститора у периоду од две године од дана увођења у систем редовне испоруке топлотне енергије вршити расподелу потрошње,
4. Записник о извршеном испирању унутрашње инсталације централног грејања,
5. Записници о извршеној хидрауличкој проби хладним воденим притиском унутрашње инсталације централног грејања,
6. Записник о подешавању свих регулационих органа на пројектоване параметре у складу са техничком документацијом,
7. Пројекат изведеног објекта (ПИО) или оверену прву страну пројекта за извођење (ПЗИ).

(све прилоге доставити и електронски као један PDF документ оверен електронским сертификатом одговорних извођача радова на начин дефинисан Општим техничким условима за прикључење)

**Подаци о одговорном извођачу радова (лиценца 430):**

Име и презиме	
Број лиценце	
Телефон	

Овим стручним извештајем потврђујем да је за предметни објекат извршена проба хидрауличким хладним воденим притиском и испирање инсталација о чему је/су сачињен/и записник/ци који је/су прилог овог Стручног извештаја, извршено подешавање свих регулационих органа на пројектоване параметре у складу са техничком документацијом, извршена функционална проба (функционална проба подразумева испитивање функционалности унутрашње инсталације централног грејања у периоду трајања инвеститорског грејања) као и усаглашеност са Техничком документацијом према којој је изведена унутрашња инсталација централног грејања и да је као таква безбедна и функционална.

Датум:	Лични печат одговорног извођача радова:	Потпис одговорног извођача радова:

**Подаци о одговорном извођачу радова (лиценца 450):**

Име и презиме	
Број лиценце	
Телефон	

Овим стручним извештајем потврђујем да је за унутрашњу инсталацију централног грејања изведено изједначење потенцијала у складу са важећим стандардима и прописима за овакву врсту инсталација чиме је обезбеђена сигурност људи и имовине. Исправност инсталације је утврђена у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53 од 2. септембра 1988, 54 од 9. септембра 1988 - исправка, „Службени лист СРЈ”, број 28 од 16. јуна 1995.), важећим законима стандардима и прописима за ову врсту градње.

Датум:	Лични печат одговорног извођача радова:	Потпис одговорног извођача радова:

**Уколико се накнадном контролом утврде било каква неслагања са подацима из овог Стручног извештаја, све последице које проистичу из тога сносе Инвеститор и Одговорни извођачи радова који су потписали и оверили личним печатима овај документ.**