

Република Србија  
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ  
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-  
Број: 4164/2  
21.08.2020. године  
П о ж а р е в а ц

## СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН МВ 1.1.11/2020**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН МВ 1.1.11/2020- **Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије**, ОРН 31731100- Модули, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 19.08.2020. године у 13,28 часова којим тражи одговор на следеће питање:

Након детаљног прегледа техничких захтева везано за конкурсну документацију ЈН 1.1.11/2020,  
молим Вас да извршите измену у техничким захтевима и то:

### **ПИТАЊЕ 1.**

1. Да у захтевима везано за температуру складиштења не буде доња граница - 10°C, јер свако складиште где се чува електро и мерну опрема морало би да одржава температуру изнад 0°C, односно препоручљиво је да температура не пада испод 5°- 10°C у зимским условима

2. Да се у захтевима везано за механичко окружење не захтева класа М2, с обзиром на то да према ПРАВИЛНИУ О МЕРИЛИМА ("Сл. гласник РС", бр. 63/2013) - Класа М2 односи се на мерила која се користе на местима са значајним или великим вибрацијама и потресима, нпр. који се преносе са машина или возила у пролазу или поред тешких машина, транспортних трака и др.

Имајући у виду да намена ових мерила одговоара класи М1 којом се дефинише: Класа М1 односи се на мерила која се користе на местима са вибрацијама и потресима мањег значаја, нпр. мерила причвршћена за лаке носеће конструкције изложене занемарљивим вибрацијама и потресима које се преносе услед минирања или побијања шипова у окалној средини, лупања вратима и др.

На основу свега наведеног молимо Вас да извршите измену у техничким захтевима.

### **ОДГОВОР 1.**

*Након увида у примедбе понуђача на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 1.1.11/2020 „Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије“ и додатним консултацијама са стручним техничким лицима запосленим у ЈП "Топлификација" Пожаревац, наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације уз образложење:*

*1. Дозвољене температуре транспорта и складиштења добара су далеко испод наведеног захтева.*

*2. Изабране класе мерних уређаја E2 и M2 искуствено гарантују врхунски квалитет наручених добара.*

***Закључак: Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације!***

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници [www.toplifikacija.rs](http://www.toplifikacija.rs)

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**