

Република Србија  
**ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ**  
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку-  
Број: **6838/2**  
25.12.2020. године  
**П о ж а р е в а ц**

**СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број **ЈН ОП 1.1.11/2020**

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број **ЈН ОП 1.1.1/2020- Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала**, ОРН 44163121- Цеви за грејање ОРН 44167300 – Лукови, Т-спојеви и прибор за цеви, доставило је наручиоцу писани захтев путем е-mail-а дана 24.12.2020. године у 08,55, заведеног у ЈП Топлификација 25.12.2020 којим тражи одговор на следеће питање :

**ПИТАЊЕ:**

r.br.5 ISPORUKA

Kružna prirubnica sa grlom, tehničkih uslova izrade i isporuke u skladu sa EN 1092-1, tip 11, izrađena od čelika P280GH

Pitanja: Koliki je potreban pritisak (NP) specificiranih vrsta i količina prirubnica, kao i Da li kvalitet čelika prirubnica koje se nude može biti P250GH ?

**ОДГОВОР:**

Nominalni pritisak iznosi 16 bar. Ne prihvataju se prirubnice izrađene od čelika P250GH.

*Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој инт*

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**